

Duo-Duo
Ton do seară
JH

Domnului Alexandru ADAM,
președintele grupului de lucru a ANP,
comisar-șef de justiție

R A P O R T

02.10.20

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștința Dvs., că în urma examinării pachetelor de documente prezentate de către agenții economici la procedura de achiziție a cererii ofertelor de prețuri **nr. MD-1600067795785 din 24.09.2020**, privind achiziționarea **“Utilajelor pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid (suplimentar)”** conform necesităților sistemului administrației penitenciare.

La concurs au participat 5 agenți economici:

1. SRL „Elpo”;
2. SRL „Inoxplus”;
3. SRL „Duo-Ego”;
4. SRL „Piroterm-Service”;
5. SRL „Tehno-Test”.

În urma verificării documentelor prezentate de către ofertanți, în scopul consemnării corespunderii datelor de calificare sa-u constatat următoarele:

| Nr. d/o | Operatorul economic | Denumirea documentului/cerinței solicitata în cașul de sarcini | | | | | Actele solicitata prin DUAЕ | | | | |
|------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | Formularul ofertei | Garanția pentru ofertă – formularul garantiei bancare | Specificații tehnice | Specificații de preț | DUAЕ | Dovada înregistrării juridice | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuților | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Dovada garantie extinsă pentru bunurile propuse minim – 24 luni |
| 1 | SRL „Elpo” | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | SRL „Inoxplus” | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | SRL „Duo-Ego” | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | SRL „Piroterm-Service” | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | SRL „Tehno-Test” | + | - | - | - | - | | | | + | |

Notă: (-) – lipsă de document; (+) – document obligatoriu depus; (+*) – necorespunderea documentului depus.

Ca urmare, s-au constatat următoarele necorespunderi în datele de calificare a ofertanților, după cum urmează:



- SRL „Inoxplus”, a plasat pe platforma achizițiilor publice formularul garanției bancare de la procedura anunțată anterior de Administrația Națională a Penitenciarelor din data de 14.07.2020 nr. MD-1592804528375 privind achiziționarea “Utilajelor pentru sistema de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid”, din acest motiv se propune de a considera neconformă oferta companiei SRL „Inoxplus”, conform prevederilor art. 69, alin. 6, lit. a), all Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- SRL „Piroterm-Service”, nu a plasat pe platforma achizițiilor publice documentul obligatoriu solicitat în documentația de atribuire și anume: garanția bancară, din acest motiv se propune de a considera neconformă oferta companiei SRL „Piroterm-Service”, conform prevederilor art. 69, alin. 6, lit. a), all Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- SRL „Tehno-Test”, nu a plasat pe platforma achizițiilor publice documentele obligatorii solicitate în documentația de atribuire și anume: garanția bancară, specificația tehnică, specificația de preț și DUAE, din acest motiv se propune de a considera neconformă oferta companiei SRL „Tehno-Test”, conform prevederilor art. 69, alin. 6, lit. a), all Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În continuare, au fost evaluate ofertele calificate, folosind criteriile expuse în documentele de licitație: **coresponderea tuturor cerințelor și cel mai mic preț fără TVA pe fiecare lot în parte.**

La lotul nr. 1 **“Pompă de circulație motor cu rotor umed U – 3~220-250/380 V, 50 Hz, Q – minim 45 m³/h, H – minim 14 m; Ø – 65 mm (2½’’), conectare prin flanșă, gradul de protecție minim IP 42, inclusiv livrarea la destinatar”**, la lotul dat au participat 4 agenți economici, cel mai mic preț a fost oferit de SRL “Elpo” – 18 241,67 lei fără TVA, însă s-a depistat o neclaritate la documentul obligatoriu solicitat: **“specificația tehnică”** la lotul 1, unde s-a specificat tensiunea 3~220-250V/380 V, 50 Hz, însă în pașaportul tehnic/descrierea tehnică detaliată este indicat tensiunea 1~230 V, 50 Hz, s-a solicitat clarificări după care ne-au informat că pompa dată este monofazată 1~230 V, 50 Hz, aşa cum este indicat în pașaportul tehnic. Următorii 3 agenți economici SRL „Inoxplus”, SRL „Piroterm-Service”, SRL „Tehno-Test” nu s-au calificat din motiv că conform prevederilor art. 69, alin. 6, lit. a), all Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta se consideră neconformă și anume ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție. Astfel, luând în calcul faptul că nici un agent economic nu înluntește cerințele de calificare, se propune de a achiziționa acest bun printr-o altă procedură de achiziție.

La lotul nr. 2 **“Pompă submersibilă pentru ape uzate U – 3~220-250/380 V, 50 Hz, Q – minim 16 m³/h, H – minim 24 m, Ø – 50 mm (2’’) sau 65 mm (2½’’), pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, măruntind în același timp deșeurile, inclusiv livrarea la destinatar”**, cel mai mic preț a fost oferit de SRL “Inoxplus” – 17600,00 lei fără TVA, însă conform prevederilor art. 69, alin. 6, lit. a), all Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta companiei se consideră neconformă și anume ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, totodată diametru de conectare a pompei propuse este de Ø 40 (1½’’) mm, pe cînd s-a solicitat Ø – 50 (2’’) sau 65 (2½’’) mm. Următorul după preț clasat este SRL “Elpo” – 27 550,00 lei fără TVA. Agentul

economic întrunește toate cerințele de calificare, se propune de a achiziționa bunul solicitat de la agentul economic SRL "Elpo" la prețul propus.

La lotul nr. 3 "*Încălzitor de apă (boiler), capacitatea nominală: 1900-2100 litri, temperatura minimă de lucru în serpantină: 90 °C, presiunea minimă de lucru în serpantină: 8 bar, cu supapă de siguranță, indicator de temperatură și protecție la supraîncălzire, modul de montare vertical pe pardoseală, echipat cu un schimbător de căldura tip serpentină fixă cu suprafața mare de schimb, destinat a fi utilizat pentru prepararea apei calde, posibilitatea de a fi conecționat la o centrală termică, inclusiv livrarea la destinatar*", cel mai mic preț a fost oferit de SRL "Elpo" – 52 100,00 lei fără TVA. Agentul economic întrunește toate cerințele de calificare, se propune de a achiziționa bunul solicitat de la agentul economic SRL "Elpo" la prețul propus.

La lotul nr. 4 "*Ventilator industrial tip – axial, U – 3x220-250/380 V, 50 Hz, debit de aer – 4500-8000 m³/h, cu grilă de protecție, grad de protecție a motorului minim – IP 44, dimensiuni (diametru racord) – Ø350 - 500 mm, inclusiv livrarea la destinatar*", achiziția nu a avut loc, se propune de a achiziționa acest bun printr-o altă procedură de achiziție.

La lotul nr. 5 "*Cazan pe combustibil solid secționat din fontă, pentru sistema de încălzire de tip KBp «Универсал-PT» , puterea 200-240 kW, cu suflanță încorporată, inclusiv livrarea la destinatar*", unica ofertă înregistrată la lotul dat este de compania SRL "Elpo" – 109 440,00 lei fără TVA. În "specificația tehnică" la lotul dat s-a depistat o neclaritate, unde compania a indicat puterea cazanului 200-240 kW, analizând pașaportul tehnic/descrierea tehnică detaliată să depistat că cazanul cu 11 secții are o putere de 200 kW și cu 13 secții de 240 kW, s-a solicitat clarificări după care ne-au informat că cazanul propus în cadrul procedurii va avea o putere de 240 kW. Astfel, operatorul economic întrunește toate cerințele de calificare, se propune de a achiziționa bunul solicitat de la compania SRL "Elpo" la prețul propus.

Tinând cont de cele expuse, consider oportun de a atribui contract următorului agent economic:

- SRL "Elpo" pentru lotul nr. 2 "*Pompă submersibilă pentru ape uzate U – 3~220-250/380 V, 50 Hz, Q – minim 16 m³/h, H – minim 24 m, Ø – 50 mm (2") sau 65 mm (2½"), pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, măruntind în același timp deșeurile, inclusiv livrarea la destinatar*", pentru lotul nr. 3 "*Încălzitor de apă (boiler), capacitatea nominală: 1900-2100 litri, temperatura minimă de lucru în serpantină: 90 °C, presiunea minimă de lucru în serpantină: 8 bar, cu supapă de siguranță, indicator de temperatură și protecție la supraîncălzire, modul de montare vertical pe pardoseală, echipat cu un schimbător de căldura tip serpentină fixă cu suprafața mare de schimb, destinat a fi utilizat pentru prepararea apei calde, posibilitatea de a fi conecționat la o centrală termică, inclusiv livrarea la destinatar*", pentru lotul nr. 5 "*Cazan pe combustibil solid secționat din fontă, pentru sistema de încălzire de tip KBp «Универсал-PT» , puterea 200-240 kW, cu suflanță încorporată, inclusiv livrarea la destinatar*".

Ofițer principal al DL a DGLA,
inspector superior de justiție

Radu Zaporojan