

**Certificat de calitate №1773 din 16.03.2026**  
**valabil pînă la 16.03.2027**  
**pentru oxigen medical lichid (criogenic)**  
**ISO 2046-73 GOST 6331-78**

**Beneficiarul: IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**  
**Numarul de tone: 9**

<b>№</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Document normativ GOST 6331-78</b>	<b>Rezultatele analizei</b>
<b>1</b>	Concentrația de O <sub>2</sub> , in %, nu mai puțin de	99.5	99.80
<b>2</b>	Concentrația de C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , in %,	Absent	-
<b>3</b>	Concentrația de CO <sub>2</sub> la 1 dm <sup>3</sup> de oxigen lichifitat, cm <sup>3</sup> , nu mai mare	3.0	0.18
<b>4</b>	Conținutul de ulei	Absent	abs
<b>5</b>	Conținutul de CO <sub>2</sub>	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
<b>6</b>	Conținutul de acizi și baze gazoase	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
<b>7</b>	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
<b>8</b>	Umeditatea și impuritățile mecanice	retinut conform aliniatului 3.9	retinut
<b>9</b>	Prezența mirosului	Absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform ISO 2046-73 (GOST 6331-78)**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**

