

"Vamora Grup" SRL

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.008/01-05-2024

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

**Cămine de branșament, de apometre și/sau telecomunicații,
din polietilenă**

Cămine de de branșament, de apometre și/sau telecomunicații, din polietilenă extrudate în
trei strate (triplustrat)

2. Utilizarea preconizată:

Produsele sunt utilizate în instalațiile de alimentare cu apă sau în rețele de comunicații.

3. Fabricant:

**QPLAST INDUSTRIE S.R.L., Romania, or. Bucuresti, sect. 5, str. Maria
Cuntan nr.2, Sc.2, 51705**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

**„Vamora Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/2, ap.26
Republica Moldova**

5. Produsul pentru construcții care face obiectul standardului armonizat

**SM EN 13598-1:2020; SM EN 13259:2020; SM EN 1253-2:2015;
SM EN 13254:2018; SM EN 13598-2:2020; SM EN 13263:2018; SM EN 1133-1:2022;
SM EN 1183-2:2019; SM EN 6259-1:2015; SM EN 527-2:2012**

6. Produsul pentru construcții care face obiectul evaluării tehnice

**7. Performanța declarată conform: RAPOART DE ÎNCERCARE NR. R.I-23.12.408/1 din
03.04.2024 și RAPOART DE ÎNCERCARE NR. R.I-23.12.408/2 din 03.04.2024
ELABORATE DE LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ICECON TEST DIN ROMÂNIA**

Nr. crt.	Caracteristică	Metoda de încercare	Unitate de măsură	Valoare determinată		Executant
				Nivel de referință declarat	Performanțe medii obținute	
0	1	2	3	4		5
1.	Rezistență la depresiune , integritate structurală (p=-0,3bar,t=100ore)	SR EN ISO 13598- 1:2020 EN ISO 13259:2020	-	Fără modificări	Nu s-au observat modificări care să pună în pericol funcționalitatea produsului	ICECON TEST R.I- 23.12.408/1 03.04.2024
2.	Rezistența la încărcare verticală – cămin D560/H500	SR EN ISO 13598- 1:2020 SR EN 1253-2:2015	-	Forța aplicată 15,0 KN	Căminul a rezistat la o forță de 15,5 KN aplicată pe capacul căminului	ICECON TEST R.I- 23.12.408/1 03.04.2024
3.	Rezistența la presiune (presiune hidrostatică 0,5bar și t=5 min)	SR EN ISO 13598- 1:2020 (tabel 5) și EN ISO 13254:2018	-	Fără fisuri sau deteriorări	Nu s-au observat pierderi de apă sau neetanșeități	ICECON TEST R.I- 23.12.408/1 03.04.2024
4.	Rezistența la impact (3 cămine triplustrat HDPE, cu capac, diametrul 560mm și înălțimi de 500, 900 și 1100mm cu înălțimea de cădere 500mm și temperatura 22°C)	SR EN ISO 13598- 2:2020 (tabel 6 si Anexa C) SR EN ISO 13263 :2018	-	Fără fisuri sau deteriorări	Nu s-au observat fisuri sau alte deteriorări care să afecteze funcționalitatea	ICECON TEST R.I- 23.12.408/1 03.04.2024

"Vamora Grup" SRL

5.	Indice de fluiditate, la cald, MFR (temperature de încercare este de 190°C, sarcina utilizată 5,0 kg, timp de testare 10 min)	SR EN ISO 13598- 1:2020 (tabel A3) EN ISO 1133-1:2022	g/10min	$0,2 \leq MFR \leq 1,4$	0,904	ICECON TEST R.I- 23.12.408/1 03.04.2024
6.	Densitatea	SR EN ISO 13598- 1:2020 (tabel A3) EN ISO 1183-2:2019 și procedura PI/C-05	g/cm ³	-	0,954	ICECON TEST R.I- 23.12.408/2 03.04.2024
7.	Rezistența la tracțiune și alungirea la rupere	SR EN 6259-1:2015, SR EN ISO 527- 2:2012 și PI/C-31	MPa %	$\geq 350\%$	22,34 504,6	ICECON TEST R.I- 23.12.408/2 03.04.2024

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a reprezentantului autorizat identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Grigorov Anatolie, director Vamora Grup SRL

Chișinău

Data 01 mai 2024

