



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004628

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.03.2021г по 09.03.2026г.

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30.Н001557

Код ОКПД 2 22.29.29.000

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Колорпласт» (ООО «Колорпласт») ИНН 2315161750 ОГРН 1102315004109. Адрес: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, дом 17 телефон: +78617729045, email: «s colorplast@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Колорпласт» (ООО «Колорпласт») ИНН 2315161750 ОГРН 1102315004109. Адрес: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, дом 17 телефон: +78617729045, email: «s colorplast@mail.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, изготовленная в соответствии с требованиями) Плиты поливинилхлоридные и комплектующие изделия к ним т.м. "ОБЕРЕГ", "LIDER", "SVEET", "CLICK", "VINCI". Выпускаемые по ТУ 5772-001-68462143-2012 "Плиты поливинилхлоридные и комплектующие изделия к ним" от 06.06.2012 г. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, своен правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Класс пожарной опасности строительных материалов КМ 2. ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Группа горючести Г2 (умеренногорючие). ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые). ГОСТ 12.1.044- 89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) п.4.19 группа дымообразующей способности ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), п.4.20 группа токсичности Т2- (умеренноопасные). ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. Группа распространения пламени РП2- (слабораспространяющие)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1194 от 19.02.2021 г.,  
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 5772-001-68462143-2012 "Плиты поливинилхлоридные и комплектующие изделия к ним" от 06.06.2012 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

