

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1757506366840 din 10.09.2025*

Obiectul achiziției: *Servicii de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru	Servicii de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru	-	-	<p>Deservirea anuală include:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Schimbarea filtru ulei; *Schimbarea filtru aer; *Schimbarea filtru combustibil; *Schimbarea elei; *Schimbarea antigel; <p>Verificarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Partea electronică; *Starea radiatorului și curățarea după caz; *Tensionarea curelei ventilatorului; *Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului (acumulatorul a fost schimbat în 2022); *Funcționarea încărcătorului staționar; *Funcționarea pompei de combustibil; 	<p>Deservirea anuală include:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Schimbarea filtru ulei; *Schimbarea filtru aer; *Schimbarea filtru combustibil; *Schimbarea elei; *Schimbarea antigel; <p>Verificarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Partea electronică; *Starea radiatorului și curățarea după caz; *Tensionarea curelei ventilatorului; *Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului (acumulatorul a fost schimbat în 2022); *Funcționarea încărcătorului staționar; *Funcționarea pompei de combustibil; 	

				<ul style="list-style-type: none"> *Funcționarea Sistemului de încălzire a motorului; *Funcționarea siguranțelor, contactelor; *Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); *Funcționarea pernelor antivibrante; *Funcționarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; *Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; *Funcționarea panoului de control; *Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). *Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; *Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. *Curățarea generatorului cu aer comprimat. 	<ul style="list-style-type: none"> *Funcționarea Sistemului de încălzire a motorului; *Funcționarea siguranțelor, contactelor; *Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); *Funcționarea pernelor antivibrante; *Funcționarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; *Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; *Funcționarea panoului de control; *Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). *Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; *Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. *Curățarea generatorului cu aer comprimat. 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: office@etop.md

Telefon (fix și mobil): 067 707 707