

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)

Сертификат соответствия: № РОСС МД.ФК 14. И00221

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

Силовой кабель АBBГ 2 х 2,5 (ож) -0,66

АBBГ 2 х 4 (ож) -0,66

АBBГ 2 х 6 (ож) -0,66

партия № \_\_\_\_\_

длина \_\_\_\_\_ м

| Наименование проверки или<br>испытания                    |                   | Сечение. мм2     | технические<br>требования | фактические<br>значения |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| Проверка<br>размеров<br>толщин,<br>мм, не<br>менее        | Изоляции          | 2 х 2,5; 3 х 2,5 | 0,44                      | 0,65                    |
|                                                           |                   | 2 х 4            | 0,53                      | 0,72                    |
|                                                           |                   | 2 х 6            | 0,53                      | 0,75                    |
|                                                           | Оболочки          | 2 х 2,5; 3 х 2,5 | 1,18                      | 1,45                    |
|                                                           |                   | 2 х 4            | 1,18                      | 1,51                    |
|                                                           |                   | 2 х 6            | 1,18                      | 1,58                    |
| Определение эл. сопротивление<br>т.п.ж., не более Ом/км   |                   | 2 х 2,5; 3 х 2,5 | 12,1                      | 11,96                   |
|                                                           |                   | 2 х 4            | 7,41                      | 7,35                    |
|                                                           |                   | 2 х 6            | 5,11                      | 5,02                    |
| Определение эл. сопротивления изоляции,<br>не менее Ом*км |                   |                  | 10х10 <sup>6</sup>        | 28,5х10 <sup>7</sup>    |
| Испытание<br>напряжением                                  | по категории ЭИ-2 |                  | 16 кВ                     | выдерж                  |
|                                                           | по категории ЭИ-1 |                  | 3 кВ                      | выдерж                  |
| Проверка упаковки, маркировки                             |                   |                  | ГОСТ 18690-<br>2012       | соотв.                  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям ГОСТ 16442-80**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии при стационарной прокладке на напряжение 0,66 кВ, частотой 50Гц не распространяющий горение.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Т.П.Калужина

Дата 03 2023 г

