


Numărul procedurii de achiziție **Conform SIA RSAP M-Tender ocds-b3wdpl-MD-1617971049853**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea aparatelor electrice de uz casnic (aparate de aer condiționat)**  
(Cod CPV 39710000-2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>	<i>Aparate de aer condiționat</i>					
39710000-2	Aparate de aer condiționat 9000 BTU	Conditioner Neoclina -09 AHEIw Terminator 2.0 inverter	China	Neoclina	Echipamentul oferit trebuie să fie nou, produs în serie și să fie de o marcă notorie. Aparat de aer condiționat -9000 BTU. Tip Perete. Regim funcționare: Răcire/Încălzire. Diapazon de funcționare: -15°C + 46 °C. Eficiență energetică : A++. Nivel de presiune sonoră interioara/exteriora: de la 20/45 dBA. Tehnologie: Inverter. <b>Productivitate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Răcire - minim 3.0 kW. ;</li> <li>• Încălzire - minim 4.0 kW.</li> </ul> <b>Eficiența Sezoniera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEER de la 6,80 ; SCOP de la 4,45.</li> </ul> Demontarea aparatelor existente. Montarea aparatelor de aer condiționat noi. Traseu frigorific până la 7 metri pentru fiecare unitate. Demontarea/montarea precum și materialele necesare vor fi incluse în prețul echipamentului oferit.	Echipamentul oferit este nou și produs în serie și de o marcă notorie. Aparat de aer condiționat -9000 BTU. Tip Perete. Regim funcționare: Răcire/Încălzire. Diapazon de funcționare: -15°C + 50 °C. Eficiență energetică : A++. Nivel de presiune sonoră interioara/exteriora: de la 20/45 dBA. Tehnologie: Inverter. <b>Productivitate:</b> Răcire - minim 3.2 kW. ; Încălzire - minim 3.2 kW. <b>Eficiența Sezoniera:</b> SEER de la 5.1 ; SCOP de la 3.10 Demontarea aparatelor existente Montarea aparatelor de aer condiționat noi. Traseu frigorific până la 7 metri pentru fiecare unitate. Demontarea/montarea precum și materialele necesare vor fi incluse în prețul echipamentului oferit.	Standard național



					<p>La demontarea/montarea blocurilor exterioare nu este necesar utilizarea autoturmului sau alpiniiștilor.</p> <p>Blocurile/unitățile exterioare vor fi instalate sub geamuri accesul fiind asigurat din interiorul clădirii.</p> <p><b>Garanițe la aparatele de aer condiționat - minim 3 ani de la producător + 2 ani suplimentar de la Vânzător (total 5 ani).</b></p> <p>Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maximum 8 ore și remedierea defecțiunii în maximum 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător . Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. În cazul imposibilității reparării echipamentului defectat, Vânzătorul se obligă să-l schimbe pe altul nou.</p> <p>Deservirea garantată include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.</p>	<p><b>Garanițe la aparatele de aer condiționat - total 5 ani.</b></p> <p>Pentru perioada de garanție, Viloterm S.R.L se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maximum 8 ore și remedierea defecțiunii în maximum 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător . Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Viloterm S.R.L de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Viloterm S.R.L va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. În cazul imposibilității reparării echipamentului defectat, Viloterm se va obliga să-l schimbe pe altul nou.</p> <p>Deservirea garantată include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: Cheptene Numele, Prenumele: Cheptene Igor în calitate de: Director  
Ofertantul: Viloterm S.R.L Adresa: Or.Chisinau str.Mesterul Manole 9/8A

