

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747310581062 din 15.05.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce - cãtoru l	Specificarea tehnicã deplinã solicitatã de cãtre autoritatea contractantã	Specificarea tehnicã deplinã propusã de cãtre ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 9000 BTU (pentru încăperi până la 25 m ²)	Conditioner NOBUS Inverter 25 Wi-Fi Integrat (9000 BTU)	China	Chigo	Aparat de aer condiționat 9000 BTU (pentru încăperi până la 25 m ²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32, R410A; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++;	Aparat de aer condiționat 9000 BTU (pentru încăperi până la 25 m ²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32; *Capacitatea de răcire: min. 8530 BTU/h; *Tip unitate: split de perete;	

				<p>*Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +40°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *SEER: ≥ 6 *SCOP: ≥ 4 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.</p>	<p>*Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +46°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -15°C; *SEER: ≥ 6.1 *SCOP: ≥ 5.1 *Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea interioara (dB/A)28-37;Puterea sonora (dB/A)30-47. *Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea exterioara (dB/A) 53;Puterea sonora (dB/A)-61.</p>
<p>Aparat de aer condiționat 12000 BTU (pentru încăperi până la 35 m²)</p>	<p>Conditioner NOBUS Inverter 35 Wi-Fi Integrat (12000 BTU)</p>	China	Chigo	<p>Aparat de aer condiționat 12000 BTU (pentru încăperi până la 35 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Capacitatea de răcire: 12000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410A; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++;</p>	<p>Aparat de aer condiționat 12000 BTU (pentru încăperi până la 35 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32; *Capacitatea de răcire: min. 11942</p>

				<p>*Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz;</p> <p>*Garanție 24 luni;</p> <p>*Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C;</p> <p>*Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C;</p> <p>*Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014;</p>	<p>BTU/h;</p> <p>*Tip unitate: split de perete;</p> <p>*Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare;</p> <p>*Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++;</p> <p>*Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz;</p> <p>*Garanție: min 24 luni;</p> <p>*Temperatura exterioară la răcire: max. +46°C;</p> <p>*Temperatura exterioară la încălzire: min. -15°C;</p> <p>*SEER: ≥ 6.1</p> <p>*SCOP: ≥ 5.1</p> <p>*Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea interioara (dB/A)28-40;Puterea sonora (dB/A)32-50.</p> <p>*Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea exterioara (dB/A) 53;Puterea sonora (dB/A)-61.</p>	
<p>Aparat de aer condiționat 18000BTU (pentru încăperi până la 50 m²)</p>	<p>Conditioner NOBUS Inverter 51 Wi-Fi Integrat (18000 BTU)</p>	<p>China</p>	<p>Chigo</p>	<p>Aparat de aer condiționat 18000BTU (pentru încăperi până la 50 m²)</p> <p>*Climatizor iarnă-vară;</p> <p>*Sistem de condiționare a aerului: INVERTER;</p> <p>*Putere: 18000BTU/h;</p> <p>*Agent frigorific: R32, R410;</p> <p>*Tip unitate: split de perete;</p>	<p>Aparat de aer condiționat 18000BTU (pentru încăperi până la 51 m²)</p> <p>*Climatizor iarnă-vară;</p> <p>*Sistem de condiționare a aerului: INVERTER;</p> <p>*Putere: 17401.20 BTU/h;</p> <p>*Agent frigorific: R32;</p>	

			<p>*Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p>	<p>*Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +46°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -15°C; *SEER: ≥ 6.1 *SCOP: ≥ 5.1 *Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea interioara (dB/A)30-42;Puterea sonora (dB/A)36-50. *Nivelul de presiune sonora, pentru unitatea exterioara (dB/A) 55;Puterea sonora (dB/A)-64.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bazatin Ecaterina În calitate de: Agentă pe vânzări
 Ofertantul: Instalco SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4