

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596548780848							
Denumirea procedurii de achiziție: COP - Ascensor cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	LOT.1 Ascensor Ascensor cu instalare pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1						
1.1	Lucrări de demontare a ascensorului existent (AS-500) și montare a instalației noi de ascensor (AP-1000)				<i>Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar</i>	Demontarea ascensorului vechi; montarea ascensorului nou; reglarea ascensorului; măsurări electrice și verificări; proiect de execuție a instalației de ascensor, pregătirea și prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea și darea în exploatare a ascensorului (pașaport tehnic, notificări etc.), conform cerințelor tehnice.	
1.2	Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 5 stații – 5 uși de acces (cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor)	AP-1000-1.0 la 5 stații	Moldova	„Baslift” SRL	<i>Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar</i>	Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg la 5 stații – 5 uși de acces, cu camera de mecanisme, troliu fără redu ctor, cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Podul cabinei – inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ. Dimensiunile cabinei: lățime interioară- 1250 mm, lungimea- 2200 mm, înălțime- 2150 mm. Podeaua din marmură artificială.	EN 81-20:2015 HG RM nr. 8 din 20.01.2016

					Ușile puțului cu dimensiunile 1100x2000 mm din oțel inoxidabil la toate stațiile, înrămirile ușilor din oțel inoxidabil la toate stațiile. Balustrada din oțel inoxidabil, oglindă. Cabina dotată cu oglindă (pe peretele posterior ½). Panou de comandă în cabină cu display LCD, legătură telefonică în cabină GSM. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor în caz de pană electrică. Buton de chemare antivandal. Display LCD la fiecare etaj, ventilație forțată în cabină, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, ușile cabinei echipate cu fotobarier (fotorevers), motor electric cu convertor de frecvență pentru deschiderea ușilor. Viteza de deplasare - 1m/s. Termen de garanție a utilajului – 48 luni (4 ani) de la darea în exploatare. Termen de garanție a lucrărilor – 5 ani de la darea în exploatare	
--	--	--	--	--	--	--

Numele: **Ion Stanciu**
 În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **ÎMS „Liftservice”**
 Adresa: **str. Transnistria, 10**