

SIA "PIRMAS"
Naftas bāze S.N.G. Termināls
"Naftas bāze", Rīgas raj.,
LV - 2127, Latvija
Tālr.: +371 67301606
Fakss: +371 67962975

SERTIFIKĀTS Nr. 55
(Certificate)

Produkta apraksts: Sašķidrīnāta naftas gāze (Liquefield Petroleum Gas)

Tvertne: 10 G

Datums: 31-Janvāris-2023

Nr.	Rādītājs (Property)	Norma (Norm)	Faktiski (in fact)	Testa metode
1	Komponentu masas daļa, %(Component mass fraction %)			EN27941
	-Metāna un etāna summa:(methane,ethana sum)	No normed	0,88	
	-Propāna un propilēna summa:(the amount propane and propylene)	No normed	62,98	
	-Ogļūdeņražu C4 summa:(C4 hydrocarbons, and more sum) Max.,	60	36,14	
	-Bezgalīgo ogļūdeņražu summaC5: (infinite hydrocarbonsC5) Max.,	6	0	
2*	sērūdeņradis,(Hydrogen sulphide)	negative	Negatīvs(negative)	
3*	Brīvā ūdens un sārmu daudzums: (Water content)	Pass	Nav(Pass)	
4	Gāzes koncentrācija 20% no apakšējās ugunsbīstamības robežas gaisā, (gas at a concentration 20% of the lower limit of its flammability in air)	Unpleasant and distinctive at 20%LFL	Sajūtama pie 20% (distinctive at 20%LFL)	LVS EN589 See 6.3 and Annex A
5	Blīvums + 15° C temperatūrā, kg/m ³ :(density,at+15°C,kg/m ³)	No normed	529	EN ISO 8973

*Indicators of

*Rādītāji no: AS "ORLEN Lietuva" kvalitātes sertifikāts

Laborante: Kristīne Daņilova

