



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 05 2019 р.

№ 12.2.18-1/ 9793

Об'єкт експертизи: Труби поліетиленові марок ПЕ 80 та ПЕ 100 для подачі холодної води, дренажу та напірної каналізації

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 12201-2:2018 (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT) «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.21.21-53.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для господарсько-питного водопостачання; дренажу, напірної каналізації, вакуум каналізаційних систем, і води, що призначена для інших цілей; для подачі інших рідин та інших сумішей; оптово-роздрібна торгівля

Виробник: ТОВ Науково-технічне підприємство «Зелений світ», Україна, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км; адреса виробництва: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ Науково-технічне підприємство «Зелений світ», Україна, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, код за ЄДРПОУ 31488742  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ, а саме: формальдегіду – 0,1 мг/л; спирту метилового – 0,2 мг/л; спиртів бутилового та ізобутилового – 0,5 мг/л; ацетальдегіду – 0,2 мг/л; рівень запаху не більше 1 балу відповідно до «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода після проходження через системи водопостачання за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м<sup>3</sup>), а саме: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкцій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Труби поліетиленові марок ПЕ 80 та ПЕ 100 для подачі холодної води, дренажу та напірної каналізації, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 12201-2:2018 (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT) «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5024 від 03 травня 2019 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.