

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>_ocds-b3wdp1-MD-1677825294116 (21075051)_</u> din <u>_10.03.2023_</u>
Obiectul achiziției: <u>_Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat_</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2023</b>	<b>Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2023</b>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<b>Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</b> 1. Deservirea tehnică generală de două ori pe an (aprilie/noiembrie 2023); 2. Servicii de intervenție promptă la solicitare 24/24 pe parcursul anului 2023; 3. Verificarea sistemului de circulație a agentului frigorific; 4. Sudarea fisurilor la sistemul de circulație a agentului frigorific (la necesitate); 5. Verificarea integrității izolației 6. Curățarea vaporizatorului de calcar; 7. Curățarea filtrelor (cu schimbarea la necesitate) 8. Încărcarea cu agent frigorific la necesitate; 9. Testarea obloanelor de ieșire	<b>Lista lucrărilor executate în cadrul deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat</b> 1.Deservirea tehnică generală de două ori pe an (aprilie/noiembrie 2023); 2.Servicii de intervenție promptă la solicitare 24/24 pe parcursul anului 2023; 3.Verificarea sistemului de circulație a agentului frigorific; 4.Sudarea fisurilor la sistemul de circulație a agentului frigorific (la necesitate); 5.Verificarea integrității izolației 6.Curățarea vaporizatorului de calcar; 7.Curățarea filtrelor (cu schimbarea la necesitate)	

				<p>acționate;</p> <p>10. Curățarea schimbătorului de căldură interior;</p> <p>11. Curățarea schimbătorului de căldură exterior;</p> <p>12. Diagnosticul componentelor electronice;</p> <p>13. Curățarea sistemului de drenaj;</p> <p>14. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;</p> <p>15. Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;</p> <p>16. Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului;</p> <p>17. Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurilor efectuate, recomandărilor, concluziilor (pe fiecare utilaj în parte);</p>	<p>8.Încărcarea cu agent frigorific la necesitate;</p> <p>9.Testarea obloanelor de ieșire acționate;</p> <p>10.Curățarea schimbătorului de căldură interior;</p> <p>11.Curățarea schimbătorului de căldură exterior;</p> <p>12.Diagnosticul componentelor electronice;</p> <p>13.Curățarea sistemului de drenaj;</p> <p>14.Verificarea elementelor de fixare mecanică și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;</p> <p>15.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;</p> <p>16. Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului;</p> <p>17.Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurilor efectuate, recomandărilor, concluziilor (pe fiecare utilaj în parte);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50