

Aviz de verificare

Proiect: Nr. 01/11.01.2021 - C.

“Reparația acoperișului clădirii primăriei din satul Sălcuța, raionul Căușeni, nr. cadastral 2721114.012”.

Adresa: satul Sălcuța, raionul Căușeni

Compartim.: Elemente de construcții (C).

Desenele: C1...C8.

- I. Date generale: executant-proiectant, certificate, soluții de proiect;**
- II. Obiecții și propuneri;**
- III. Soluțiile de proiect definitive;**
- IV. Concluzii/ A, B, C, D, E, F/**

Beneficiar: Primăria satului Sălcuța, raionul Căușeni.

Certificat de urbanism – nr. 03 din 21.01.2021 eliberat de primăria satului Sălcuța, r-nul Căușeni.

Elaborator : “Encom Design” S.R.L.

Arhitect-Șef proiect: Cojocaru Vladimir. Certificat seria 2019-P nr. 0308 din 21.08.2019.

Inginer-Șef proiect: Tuluc Elena. Certificat seria 2018-P nr. 0035 din 28.02.2018.

Documentația de proiect prevede reparația acoperișului clădirii căminului și termoizolarea pereților exteriori.

Clădirea existentă este alcătuită din 2 blocuri cu formă dreptunghiulară în plan.

Dimensiunile clădirii în axe sunt 12,00x42,20 m. Regimul de înălțime al clădirii este P+1E și parțial dispune de subsol tehnic. Structura de rezistență a clădirii existente este una spațială rigidă și constă din următoarele elemente: fundație continuă din beton armat, pereți longitudinali și transversali din blocuri de calcar, centurile din beton armat monolit, planșeele prefabricate.

În cadrul proiectului nu se prevăd careva intervenții la structura de rezistență a imobilului.

Acoperișul proiectat este de tip șarpantă cu structură de rezistență din căpriori din lemn. Învelitoarea se va executa din tablă cutată de culoare roșie montată pe șipci din lemn. Sistemul de scurgere a apei - în afară, organizat. Ieșirea în cerdacul acoperișului se va efectua pe o scară interioară. Construcția este proiectată pentru o seismicitate de calcul de 7 grade.

Obiecții și propuneri.

Obiecțiile apărute în procesul verificării documentației de proiect au fost înlăturate.

Concluzii .

Documentația de proiect a fost semnată și ștampilată.

Compartimentul C se recomandă spre execuție.

Verificator de proiecte

Flueraș V.

