

Specificații de preț:

Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*

Numărul: **CG-06BC/2026;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Nr. LOT	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoare de uz casnic	buc.	17150	418,00	501,60	7 168 700,00	8 602 440,00	Conform graficului prezentat
Total:						7 168 700,00	8 602 440,00	


Semnat: _____

Nume: **GORUN Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „SD Energy Engineering Group„SRL, RM, or. Ialoveni, str. Iu. Gagarin,1

Data completării: 26.12.2025



Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*Numărul: **CG-06BC/2026;**


Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5, 6, 7, 8:

Nr. LOT	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Un. de măs.	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	buc	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	Cutia de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic are următoarele caracteristici: - are aspect estetic bun, care permite instalarea ei, inclusiv în încăperi, fără a aduce daune interiorului încăperii; - este proiectată pentru a le proteja de daunele mecanice, lumina directă a soarelui, precipitațiile atmosferice, intervențiile fizice la mecanismul de calcul precum și de la alte efecte distructive; - aerisirea internă a carcasi prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj care permite prevenirea condensatului/aburilor la schimbarea temperaturii ambientale; - este produsă din Polistiren de calitate cu rezistență mare la impact, iar sticla pentru vizualizare are protecție (certificare) UV și SAN; - la construcția cutiei au fost prevăzute găuri de ventilație și canale de scurgere a apei; - cutia de protecție poate fi montată atât la contoare noi cât și la cele deja existente (asigură interschimbabilitatea cu	EN ISO 9001:2015 nr. 041021-5 din 04.10.2021 EN ISO 14001:2015 nr. 041021-6 din 04.10.2021 ISO 45001:2018 nr. 041021-7 din 04.10.2021 Certificat UV Certificat nr. 1924 de înregistrare a desenului și modelului industrial la AGEPI	Republica Moldova	„SD Energy Engineering Group„SRL

				cutiile instalate anterior în sistemul „Moldovagaz”, SA, fără a fi demontate contoarele și fără a fi necesare lucrări de sudură; - la proiectare și producere s-au respectat dimensiunile minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei de minim 30 mm, precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia; - asigură racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul în interiorul cutiei; - cutia de protecție este prevăzută cu două capace din cauciuc pe partea superioară care permit instalarea ei la contoare cu distanța la centru 110 mm și 155 mm la diferite diametre ale țevii; - oferă posibilitatea atașării capacului din spate pe pereții clădirilor sau pe un suport metalic; - setul cutiei cuprinde: - două părți ale cutiei față/spate; - două capace din cauciuc pentru fixarea țevelor; - o centură din plastic pentru prinderea cutiei de contor, pentru cazurile când aceasta nu poate fi fixată pe alt suport; - patru șuruburi M6 L-25 pentru fixarea părților, piulițele fiind deja fixate			
--	--	--	--	--	--	--	--

				în partea de spate, ceea ce facilitează procesul de montare; - la proiectarea și confecționarea cutiei s-au respectat cerințele tehnice privind amplasarea contorului în cutie și posibilitatea instalării echipamentului de transmitere a datelor de consum la distanță; - rezistența la expunerea condițiilor climaterice nefavorabile (intervalul de temperaturi -45 ° C la +55° C)			
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **GORUN Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „SD Energy Engineering Group„SRL, RM, or. Ialoveni, str. Iu. Gagarin,1

Data completării: 26.12.2025