

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1395-19**

Data emiterii:
26 aprilie 2019

Valabil pînă la:
26 aprilie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar amestec fr.5-20mm M300... M600, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NMMD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, rl. Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.49-1, 49-2 din 26.04.2019 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.2543-C din 25.04.2019 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 09 din 15.03.2019, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.09 din 26.04.2019

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Opree Elena

Opree Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1396-19



Data emiterii:
26 aprilie 2019

Valabil pînă la:
26 aprilie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-mul Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.49-1, 49-2 din 26.04.2019 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.2543-C din 25.04.2019 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr.09 din 15.03.2019, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.09 din 26.04.2019

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.


Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate

№OCpr-018 11 A1396-19

Data emiterii 26.04.19

Valabil pina la 26.04.2020 .



OCpr-018

PASAPORT DE CALITATE №17
« 13 » 09 2019

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida № _____

Mașina _____

Factura fiscala № _____

Consumator ,Adresa Caracoi Ymobt SRL

Cantitate, Tn _____

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m³ 1160

Continutul de granule plate si in forma de ac, %5

Continutul de granule de roci moi, % 1,1

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2

Continutul argilei in bulgari, % 0

Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect»)

Rezistenta la compresiune, M 300

Radiologie, BG/kg 14.8 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44
(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, % ,	9.5	66	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93

Șef de Laborator C.T.C. 10

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1406-19**



Data emiterii:
07 iunie 2019

Valabil pînă la:
31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș -amestec fr.5-20mm, fr.20-40 mm, M 1000 ;
piatră spartă din pietriș -amestec fr.5-20mm, M 800 , GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016

GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SATD "Тирнистром", MD-3300, RM, mun.Tiraspol, str.Energeticov, 97
cariera "Mălăiești"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1004615000881

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.89-3, 89-4 din 06.06.2019 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect"SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.386/2 din 23.05.2019 eliberat de LÎ "CertMatCon" SRL,
certificat de acreditare nr.LÎ - 101 din 31.07.2015 pînă la 30.07.2019;
Act nr.15 din 05.04.2019 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.15 din 06.06.2019

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

/ Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



Приднестровская Молдавская Республика

ОАО «Тирнистром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97, тел 9-25-06

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован
в государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.СМ.0736 действ. до 16 мая 2022 г



ПАСПОРТ № 80

«15» июня 2019 г.

ЩЕБЕНЬ (ИЗ ГРАВИЯ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20 мм

Карьер Малашко

Партия № _____

Автомшины (вагоны) _____

Накладные _____

Количество _____

Потребитель SRL „Сarascon Imobil R“

ИСПЫТАНИЯ ПО ГОСТ-8269.0-97 и ГОСТ 30108-94

Наименование показателей		Результаты испытаний							
1. Объёмно-насыпная плотность т/м ³		1,36							
2. Содержание зёрен лещадной и игловатой формы в %		7							
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %		0,4							
4. Содержание глины в комках в %		0							
5. Марка щебня по прочности (дробимости) в кгс/см ²		1000							
6. Содержание зёрен слабых пород в %		4							
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в бк/кг		56,24							
8. Морозостойкость в цикл		F25							
9. Содержание вредных компонентов в ммоль/л									
10. Зерновой состав гравия в %	50 мм	40 мм	30 мм	25 мм	20 мм	12,5 мм	5 мм	менее 5 мм	
				0,4	0,9	2,2	98,2		
Полные остатки									

Качество щебня соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник карьера « _____

Начальник испытательной лаборатории _____



В.П. Фокша