



# SİPARİŞE UYGUNLUK TEST SERTİFİKASI

Inspection Certificate According **EN 10204-3.1**



**Sertifika No** : 2022 200103  
Certificate No

**Müşteri** :  
Customer

**Sertifika Tarihi** : 02.08.2024  
Date of Certificate

**Siparişi Veren:**  
Cosignee

**Üretim Seri No** :  
Production Serial No

**Sipariş No:**  
Order No

**İrsaliye Tarihi ve No:**  
Delivery Date and No

Ürün Kodu Art Code	Ürün Product	Adet Quantity	AÇIKLAMA Remaks
EKO2100	GATE VALVE DN65 DN80 DN125	95	

## Mekanik Özellikler

Mechanical Properties

Malzeme Material in acc..To	Uygunluk Reg. in acc. To	Rapor No Report No:	Çekme Dayanımı Tensile Strenght (MPa)	Kopma Uzaması Elengation after fracture min	Brinell Hardness Test
GJS500	OK	200103	512	7.4	183 HB

## Kimyasal Analiz

Chemical Analysis

Rapor No Report no	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Mg %	Cu %	MO %	MO %
2022200103	3,14	2,56	0,78	0,09	0,019	0,053			

## Basınç Mukavemet ve Sızdırmazlık Testi

Shell Strength and Tightness Test

**Test Standardı** : EN12266-1 EN12266-2  
Test Standard

	Test Test	Ortam Test	Test Basıncı (Bar) Test Pressure	Test Süresi (seconds) Test Periyodu	Sonuç Result
<b>Basınç Mukavemet</b> Strength Test	<b>S10</b>	<b>Su</b> Water	24	60	<b>OK</b>
<b>Sızdırmazlık</b>	<b>S11</b>	<b>Su</b> Water	17,6	60	<b>OK</b>

**Bu sertifika yukarıda bahsi geçen ürünlerin siparişe uygun olduğunu teyit eder.**

This certificate attests, that the product described above complies with the term of order contract

**Kalite Güvence Şefi**  
**Quality Assurance chief**  
NURETTİN ÖZTÜRK

