

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wddp1-MD-1568728734839

Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme de semnalizare pază și antiincendiu în sediul SCT or. Anenii Noi, str. Tighina, nr. 8							
Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>							
31625200-5	Lotul nr. 1 Sistem de semnalizare pază la etajul II și extinderea sistemului semnalizare pază existent la parter, inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratu	1. Panou de comanda Luni 11 mod.3	Ucraina	ООО «Охрана и Безопасность»		Intrari zone cablate 8 Partitii 16 Zone maxim extensibile 144 Tastaturi 16 Coduri utilizator 16 in fiecare partitie Iesiri programabile PGM 4 x 500 mA Tampon evenimente memorate 500 GSM/GPRS module 900/850/1800/1900 Mhz (Transmitator incorporat) Comunicare Ademco Contact ID, SMS, Apel, GPRS Dual Sim DA * optional Programare SMS, SOFT INTERNET, TASTATURA USB	Alimentare 12-14V DC 150mA max



I pază centralizat	2. Lumi/Lind II TM/ modul cu LCD (tastatura)	Ucraina	ООО «Охрана и Безопасность»		Lumi/gime cablu conectare 100m Dimensiuni 140x100x18mm Temperatura functionare -30 / +55 C
	3. Modul de extindere a zonelor Lumi IIH	Ucraina	ООО «Охрана и Безопасность»	Conform anexei la anunțul de participare	Extensie 10 zone si 2 PGM pentru Lumi II mod.3
	4. Detector LC102PIGBS	CANADA	DSC	Conform anexei la anunțul de participare	Detector PIR QUAD de geam spart Imunitate la animale (pana la 25kg) Analiza QLIT (quad linear imaging technology) Sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila Detectie 15 m, 90 grade Lesire NC (normal inchis) Imunitate la lumina vizibila Compensare cu temperatura Design modern, elegant
	5. Detector HO-03B (SMK)/ST-DM120	CANADA	n/n		Detector de contact Magnetic
	6. Acumulator 12B/7Ah RT 1272	UCRAINA	n/n		Acumulator pentru alimentarea sistemului la momentul deconectarii sursei 220V
	7. Cablu COR6/6CAL	UCRAINA	ODESCABLU		Cablu cu 6 fire pentru sistemele antifracie
	8. Cablu SVVP 2*0.75	UCRAINA	ODESCABLU		Cablu cu 2 sire pentru alimentarea sistemului
	9. Set de montare	MOLDOVA	ARGUS		Set de montare(Dubluri, Surub, e.c.t.)



31625200-5	Lotul nr. 2 Sistem de detectare- alarmare în caz de incendiu la etajul II și extinderea sistemului de detectare- alarmare existent la parter, inclusiv serviciile de proiectare, instalare, punere, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat	1. Panou de incendiu LUNI-9P 2. Detector de fum ИП 212-08 3. Detector de foc HF-911 4. SrobSirena HC-103 5. Cablu 4x0,50 CU, Flex 6. Cablu SVVP 2*0,75 7. Set de montare 8. Acumulator 12B/7Ah RT 1272 9. Documentatia de Proiect	UCRAINA UCRAINA UCRAINA CHINA UCRAINA UCRAINA MOLDOVA CHINA MOLDOVA	ООО"Охрана и Безопасность" RUBEJ ARTON n/n ODESCABLU ODESCABLU ARGUS n/n ARGUS	Conform anexei la anuțul de participare	Panou de comanda a sistemului de detectare-alarmare în caz de incendiu Senzor de fum cu 2 contacte Buton manual de incendiu Sirene sonora cu flash Cablu cu 2 sire rezistent la fon pentru sistemele antiincendiare Cablu cu 2 sire pentru alimentarea sistemului Set de montare(Dubluri, Surrub, banda adeziva, e.c.t.). Sursa de alimentare de rezerva Documentatia de proiect cu toate avizarile necesare	
------------	---	---	---	--	---	--	--

Semnat:

Numele, prenumele: Vitalie Șeremet / În calitate de: Director Operațional

Ofertantul: I.C.S. O.P. "ARGUS-S" S.R.L. Adresa: Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Mazililor, nr. 21

