

	BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.Ş.	Doküman No	İlk. Yay. Tarihi	Rev. No	Rev. Tarihi
	ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ	FTG.KK.006.0 1	03.04.2019	1	15.11.2019
Kablo Tip Test Raporu					
Report of Cable Type Test					

Product Name NA2XH-R 1x50 mm ² BLACK (BK)	Order No	No. Of Drum	Date 23.09.2025
Customer Name	Quantity	Tested drum no	Standard 60502-1
PROPERTY	STANDARD	TEST RESULT	
		BLACK	Sheath
Section		50	
Diameter of conductor (min - max) mm	Phase 7,70 - 8,60 Nötr	8,14	
Insulation Thickness (min - ort) mm	Phase 0,80 - 1,00 Nötr	1,01	1,28
Sheath Thickness (min)	Sheath 0,92		
Conductor 20 °C d.c. Resistance (max) ohm/km	Phase 0,641	0,637	
Insulation Tensile Strenght (min.) N/mm ²	12,5	16	
Elongation at break (min.) %	200	585	
Sheath Tensile Strenght (min.) N/mm ²	9		12,01
Sheath Elongation at break (min.) %	125		158
Hotset Test (0,2 Mpa 15 min 200) %	175 15	52 0	
Shrinkage Test (1 h 100 C) max %	4	1	
High Voltage Test (4 kV-5 min.) AC	No Breakdown	OK	
Outer Cable Diameter (nom) mm		13,10	

Sezer ÇELİK

**BORSAN KABLO ELEKTRİK
AYDINLATMA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.**
Sicil No: 068711 - Oğuzlar Sanayi Bölgesi No: 40/1
19 Mayıs Y.D. 160 043 2731 Tekkeköy / SAMSUN
Tel: 0362 344 1872 - Faks: 0362 344 1871

	BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.Ş.	Doküman No	İlk. Yay. Tarihi	Rev. No	Rev. Tarihi
	ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ	FTG.KK.006.0 1	03.04.2019	1	15.11.2019
Kablo Tip Test Raporu					
Report of Cable Type Test					

Product Name NA2XH-R 1x95 mm ² BLACK (BK)	Order No	No. Of Drum	Date 23.09.2025
Customer Name	Quantity	Tested drum no	Standard 60502-1
PROPERTY	STANDARD	TEST RESULT	
		BLACK	Sheath
Section		95	-
Diameter of conductor (min - max) mm	Phase 11,00 - 12,00 Nötr 11,00 - 12,00	11,44	
Insulation Thickness (min - ort) mm	Phase 0,89 - 1,10 Nötr 0,89 - 1,10	1,11	1,30
Sheath Thickness (min)	Sheath 0,98		
Conductor 20 °C d.c. Resistance (max) ohm/km	Phase 0,320 Nötr 0,320	0,314	
Insulation Tensile Strenght (min.) N/mm ²	12,5	16,35	
Elongation at break (min.) %	200	605	
Sheath Tensile Strenght (min.) N/mm ²	9		11,78
Sheath Elongation at break (min.) %	125		161
Hotset Test (0,2 Mpa 15 min 200) %	175 15	47 0	
Shrinkage Test (1 h 100 C) max %	4	1	
High Voltage Test (4 kV-5 min.) AC	No Breakdown	OK	
Outer Cable Diameter (nom) mm		16,97	

Sezer ÇELİK

**BORSAN KABLO ELEKTRİK
AYDINLATMA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.**
Samsun Organize Sanayi Bölgesi No: 40/1
19 Mayıs Y.D. 180 042 2733 Tesisleri: SAMSUN
Tel: 0362 344 5975 - Faks: 0362 344 3185



ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № K147.TR.D/07/02/25

Провід для електричних установок, що не розповсюджує горіння, з низьким димовиділенням марок АПВнг-LS, ПВ1нг-LS, ПВ2нг-LS, ПВ3нг-LS, ПВ4нг-LS, АППВнг-LS, ППВнг-LS з номінальним перерізом основних жил від 0,5 мм² до 400 мм²

Найменування та місцезнаходження виробника: ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ», Україна, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна 5, код ЄДРПОУ - 32739864

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

Об'єкт декларації виготовляється згідно з ТУ У 31.3-32739864-008:2006 «Проводи для електричних установок, нерозповсюджуючі горіння, з низьким димовиділенням», ДСТУ ІЕС 60227-2:2005, ДСТУ EN 60228:2015

Об'єкт декларації відповідає вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067

Відповідає вимогам нормативних документів: ТУ У 31.3-32739864-008:2006, ДСТУ ІЕС 60227-2:2005, ДСТУ 4809:2007 п. 4.1 - 4.6

Додаткова інформація: протоколи випробувань № 35/1-2024 від 28.02.2024 виданий ІДУ НД ЦЗ НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» (атестат акредитації № 20278); від 01.03.2021 № 43 ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації № 20651); від 26.02.2016 № 18с/16 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007); від 29.02.2016 №№ 27/2-2016, 28/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації № 2Н278); № 309п/19 від 22.05.2019, виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 20007); № 99п/18 від 31.05.2018, виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007). Сертифікат на систему менеджменту якості ДСТУ ISO 9001:2015 № TMS 10025081 чинний до 10.04.2028р., виданий ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» (атестат акредитації № 8О081). Сертифікат відповідності від 06.03.2024 № DSC.0001817-24 дійсний до 05.03.2027, виданий Державний центр сертифікації ДСН України (атестат акредитації № 1О206). Сертифікати на систему менеджменту якості EN ISO 9001:2015 № 20100223014743 чинний до 28.04.2028р., на систему екологічного менеджменту EN ISO 14001:2015 № 20104223014744 чинний до 16.06.2028р., на систему менеджменту безпеки праці EN ISO 45001:2018 № 10152250014026 чинний до 12.06.2028р., видані TÜV AUSTRIA GMBH.



с. Капітанівка
 Генеральний директор
 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
 М.П.

Олексій САВЧЕНКО
 01.07.2025



ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № K147.TR.D/09/02/25

Кабель вогнестійкий безгалогенний марок НХН-FE 180/E30, НХН-FE 180/E30 FLEX, (N)НХН-FE 180/E30, НХН-FE 180/E90, НХН-FE 180/E90 FLEX, (N)НХН-FE 180/E90, НХСН-FE 180/E30, (N)НХСН-FE 180/E30, НХСН-FE 180/E90, (N)НХСН-FE 180/E90, НХВН-FE 180/E30, НХВН-FE 180/E30 FLEX (N)НХВН-FE 180/E30, НХВН-FE 180/E90, НХВН-FE 180/E90 FLEX, (N)НХВН-FE 180/E90 з номінальним перерізом жил від 1,0 мм² до 300 мм²

Найменування та місцезнаходження виробника: ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» Україна Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна 5, код ЄДРПОУ- 32739864

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

Об'єкт декларації виготовляється згідно з ТУ У 31.3-32739864-010:2008 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні», ДСТУ HD 604 S1:2018 (HD 604 S1:1994; A1:1997; A2:2002; A3:2005, IDT)

Об'єкт декларації відповідає вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ низьковольтного електричного обладнання

Відповідає вимогам нормативних документів: ТУ У 31.3-32739864-010:2008, ДСТУ HD 604 S1:2018 (HD 604 S1:1994; A1 1997, A2 2002; A3 2005, IDT); ДСТУ EN 60228 2015 (EN 60228:2005; AC:2005, IDT); ДСТУ 4809:2007 пп 4 1-4 9, 4.12; ДСТУ EN 1366-11:2022 (EN 1366-11 2018 + A1 2021, IDT); ДСТУ EN 50575 2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT) р. 5 табл. 1 ДСТУ EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) пп 5.2-5 6; ДБН В 2.5-23:2010 п 4 36

Додаткова інформація: Протоколи сертифікаційних випробувань від 06.11.2024 № 585-2024 Випробувальної лабораторії Держцентру (атестат акредитації від 09.10.2024 № 202025); від 28.02.2024 № 34/1-2024 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації № 20278); від 21.05.2021 №№ 16/2-2021, 17/2-2021, 18/2-2021 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації № 20278); від 03.03.2021 № 49, від 04.03.2021 №№ 50, 51, 52, від 31.03.2021 № 54, від 01.04.2021 № 55, від 02.04.2021 № 56, від 05.04.2021 № 57 ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації № 20651); від 04.03.2021 № 13с/21 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 20007); від 26.02.2016 № 20с/16 ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007), від 02.03.2021 № 1/СКЛ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365); від 29.02.2016 № 19/2-2016, 20/2-2016, 21/2-2016, 22/2-2016, 23/2-2016, 24/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації № 2Н278). Сертифікат відповідності від 26.11.2024 № DSC.0001982-24 дійсний до 05.03.2027, виданий Державний центр сертифікації ДСН України (атестат акредитації № 1О206). Сертифікат на систему менеджменту якості ДСТУ ISO 9001:2015 № TMS 10025081 чинний до 10.04.2028р., виданий ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» (атестат акредитації № 8О081) Сертифікати на систему менеджменту якості EN ISO 9001 2015 № 20100223014743 чинний до 28.04.2028р., на систему екологічного менеджменту EN ISO 14001 2015 № 20104223014744 чинний до 16.06.2028р. на систему менеджменту безпеки праці EN ISO 45001:2018 № 10152250014026 чинний до 12.06.2028р., видані TÜV AUSTRIA GMBH



Генеральний директор
 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»

Олексій САВЧЕНКО

01.07.2025

Чинність декларації можна перевірити за тел.: (044) 221-54-05

УЧАСНИК SKB-GROUP

ТОВ «Інтеркабель Київ» | вул. Дачна, 5 | 08112, с. Капітанівка, Київська область | Україна
 Поштова адреса: а/с 71 | 03115 Київ | Україна
 Тел +38 (044) 221-54-05 | Факс +38 (044) 221 54-13
 office@interkabel.ua | interkabel.ua



ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № K147.TR.D/10/02/25

Кабель силовий, що не поширює горіння, безгалогенний марок ППГнг-НФ, АППГнг-НФ, АПвПГнг-НФ (NA2XH), АПвБ6Пнг-НФ(NA2XНВН), ПвБ6Пнг-НФ (N2XНВН), ПвПГнг-НФ (N2XH), ПвПГЭнг-НФ (N2XHCH), АПвПГЭнг-НФ (NA2XHCH), ППГЭнг-НФ, АППГЭнг-НФ з номінальним перерізом основних жил від 1,5 мм² до 300,0 мм²

Найменування та місцезнаходження виробника: ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ», Україна, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна 5, код ЄДРПОУ - 32739864

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

Об'єкт декларації виготовляється згідно з ТУ У 31 3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючи горіння», ДСТУ HD 603 S1:2018, ДСТУ EN 60228 2015

Об'єкт декларації відповідає вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067

Відповідає вимогам нормативних документів: ТУ У 31 3-32739864-001-2004, ДСТУ HD 603 S1:2018 (HD 603 S1:1994; A1:1997; A2:2003; A3:2007, IDT), ДСТУ 4809:2007 п.4 1- 4 6

Додаткова інформація: протоколи випробувань від 28.02.2024 № 32/1-2024 виданий ІДУ НД ЦЗ НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» (атестат акредитації № 20278), від 03.03.2021 № 48, від 04.03.2021, № 53 ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації № 20651), від 26.02.2016 № 22с/16 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007), від 29.02.2016 №№ 20/2-2016, 21/2-2016, 25/2-2016, 26/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації № 2Н278), № 126п/19 від 20.02.2019, № 124т/19 от 31.05.19 виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007). Сертифікат відповідності від 06.03.2024 № DSC.0001813-24 дійсний до 05.03.2027, виданий Державний центр сертифікації ДСН України (атестат акредитації № 1О206). Сертифікати на систему менеджменту якості EN ISO 9001:2015 № 20100223014743 чинний до 28.04.2028, на систему екологічного менеджменту EN ISO 14001:2015 № 20104223014744 чинний до 16.06.2028, на систему менеджменту безпеки праці EN ISO 45001:2018 № 10152250014026 чинний до 12.06.2028, видані TUV AUSTRIA GMBH

с. Капітанівка

Генеральний директор
ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»

м.п.



Олексій САВЧЕНКО

01.07.2025

Чинність декларації можна перевірити за тел.: (044) 221-54-05



ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № K147.TR.D/13/02/25

Кабель контрольний, що не поширює горіння, марок КВВГнг, АКВВГнг, КВВГзнг, АКВВГзнг, АКВВГЕнг (АКВВГЭнг), КВВГЕнг (КВВГЭнг), КВБбШвнг, АКВБбШвнг з номінальним перерізом жил від 0,75 мм² до 10,0 мм²

Найменування та місцезнаходження виробника: ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ», Україна, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна 5, код ЄДРПОУ - 32739864

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

Об'єкт декларації виготовляється згідно з ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючі горіння»

Об'єкт декларації відповідає вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067

Відповідає вимогам нормативних документів: з ТУ У 31.3-32739864-001-2004, ДСТУ 4809: 2007 п.4.1, 4.2, ДСТУ EN 60228:2015

Додаткова інформація: протоколи випробувань № 33/1-2024 від 28.02.2024 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації № 20278); №№ 44, 45 від 02.03.2021, №№ 46, 47 від 03.03.2021 ВЛ ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації № 20651), № 18с/21 від 17.03.2021 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 20007), № 126п/19 від 20.02.19, № 124т/19 від 31.05.19, № 21с/16 від 26.02.2016, виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації № 2Т007), №№ 27/2-2016, 29/2-2016, 30/2-2016 від 29.02.2021 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації № 2Н278). Сертифікат відповідності від 06.03.2024 № DSC.0001816-24 дійсний до 05.03.2027, виданий Державний центр сертифікації ДСН України (атестат акредитації № 1О206). Сертифікати на систему менеджменту якості EN ISO 9001:2015 № 20100223014743 чинний до 28.04.2028, на систему екологічного менеджменту EN ISO 14001:2015 № 20104223014744 чинний до 16.06.2028, на систему менеджменту безпеки праці EN ISO 45001:2018 № 10152250014026 чинний до 12.06.2028, видані TÜV AUSTRIA GMBH

с. Капітанівка

Генеральний директор
ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
м.п.

Олексій САВЧЕНКО

01.07.2025

Визначити декларування можна перевірити за тел. (044) 221-54-05

Д
до серії
SUPPLEMENT TO THE

№ DCS.0001982-24

« 26 » листопада 2024

Клас/ Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU requirements
Стікани/ Resistant	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «ізолювані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» / DSTU 4809:2007 "insulated wires and cables - Fire safety requirements and test methods", item 4.1 DBN V.2.5-23:2010 "Engineering equipment of buildings and structures. Designing of electrical equipment for civil purposes" item 4.36 g)
Стікани/ Resistant	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010 / DSTU 4809:2007, item 4.2 DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 d)
Тк3	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010 / DSTU 4809:2007, item 4.3 DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 k)
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 л) ДБН В.2.5-23:2010 / DSTU 4809:2007, item 4.4 DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 l)
ДПк2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 м) ДБН В.2.5-23:2010 / DSTU 4809:2007, item 4.5 DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 m)

до серт
SUPPLEMENT TO TI

№ DCS.0001982-24

« 26 » листопада 2024

Клас/ Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU requirements	ДСТУ «Випробування» Частина 21
FE180	п. 4.8 ДСТУ 4809:2007 / DSTU 4809:2007 item 4.8	DSTU IEC cables under Procedures
FME18 0	п. 4.9 ДСТУ 4809:2007 / DSTU 4809:2007 item 4.9	ДСТУ IEC випробування 1. Метод ви- бірки та включ- DSTU IEC 60 cables under for fire with rated volta
	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 / DSTU 4809:2007 item 4.12	
	п. 5 табл. 1 ДСТУ EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IOT) «кабелі силові, контрольні та зв'язку» Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакції на вогонь» п. 5.2 ДСТУ EN 13501-6:2018 «Помісна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація за результатами випробування щодо реакції на вогонь кабелів силових, контрольних та зв'язку» (EN 13501-6:2018, IOT), додаток А ДСТУ 4809:2007 / DSTU EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IOT) "Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements" item 5, table 1 DSTU EN 13501-6:2018 "Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables" (EN 13501- 6:2018, IOT), item 5.2 DSTU 4809:2007 Annex A	ДСТУ EN 13501-6:2018 щодо реакції на вогонь Інформація про ІОТ і ДСТУ Determination
	п. 5 табл. 1 ДСТУ EN 50575:2018 (EN 50575:2014, A1:2016, IOT), п. 6.3 ДСТУ EN 13501-6:2018 (EN 13501-6:2018, IOT) / DSTU EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IOT)	ДСТУ електричні Випробування

Д

до серти

SUPPLEMENT TO THE

№ DCS.0001982-24

« 26 » листопада 2024

Клас Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU and -derivatives	
s1b s2 d1	р. 5 табл. 1 ДСТУ EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT); п. 5.4 ДСТУ EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) / DSTU EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT) див. 5 table 1 DSTU EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) див. 5.4	ви ти по Пр "Co re
s1b s2	р. 5 табл. 1 ДСТУ EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT); п. 5.5 ДСТУ EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) / DSTU EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT) див. 5 table 1 DSTU EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) див. 5.5	ДС у Д сн
s1	р. 5 табл. 1 ДСТУ EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT); п. 5.6 ДСТУ EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) / DSTU EN 50575:2018 (EN 50575:2014; A1:2016, IDT) див. 5 table 1 DSTU EN 13501-6:2019 (EN 13501-6:2018, IDT) див. 5.6	ви ви Час (То св ас
	п. 4.36 п. 2) ДБН В.2.5-23:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" / п. 4.36 п. 2) DBN V.2.5-23:2010 "Engineering equipment of buildings and structures. Designing of electrical equipment for	влас D3

Серія ДС

ДОДАТОК 4

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001982-24

26 листопада 2024

Рішення прийняте на підставі* /
Decision made on base of*

Протоколи сертифікаційних випробувань від 06.11.2024 № 585-2024 Випробувальної лабораторії Державного центру сертифікації ДСНС України (атестат акредитації від 09.10.2024 № 202025), від 28.02.2024 № 34/1-2024 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації від 30.06.2023 № 20278), від 21.05.2021 №№ 16/2-2021, 17/2-2021, 18/2-2021 НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації від 09.07.2020 № 20278), від 03.03.2021 № 49, від 04.03.2021 №№ 50, 51, 52, від 31.03.2021 № 54, від 01.04.2021 № 55, від 02.04.2021 № 56, від 05.04.2021 № 57 ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації від 30.11.2020 № 20651), від 04.03.2021 № 13с/21 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації від 17.07.2019 № 20007), від 26.02.2016 № 20с/16 ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 02.03.2021 № 1/СКЛ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 29.02.2016 № 19/2-2016, 20/2-2016, 21/2-2016, 22/2-2016, 23/2-2016, 24/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278), Акт обстеження виробництва від 23.02.2021 № 1457, Експертний звіт з наглядання від 06.04.2023 № 3173, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.02.2024 № 11628с4, від 18.04.2024 № 11628с4/1, Рішення від 26.11.2024 № 11628с4 Державного центру сертифікації ДСНС України / Certification test reports dated 06.11.2024 No. 585-2024 of the Testing Laboratory of the State Certification Center of SES of Ukraine (accreditation certificate dated 09.10.2024 No. 202025), dated 28.02.2024 No 34/1-2024 (accreditation certificate dated 30.06.2023 No 20278), dated 21.05.2021 No 16/2-2021, No 17/2-2021, No 18/2-2021 Issued by "Fire Safety" RC (accreditation certificate dated 30.04.2013 No 20278), dated 03.03.2021 No 49, dated 04.03.2021 No№ 50, 51, 52, dated 31.03.2021 No 54, dated 01.04.2021 No 55, dated 02.04.2021 No 56, dated 05.04.2021 No 57 issued by "Prominvest Plastic" Company LLC (accreditation certificate dated 30.11.2020 No 20651), dated 04.03.2021 No 13с/21 issued by testing laboratory of "UkrRICP" PJSC (accreditation certificate dated 2019-07-17 No 20007), dated 26.02.2016 No 20с/16 issued by "UkrRICP" PJSC (accreditation certificate dated 17.07.2014 No 2Т007) dated 02.03.2021 No 1/СКЛ-21 issued by Testing centre of "Test" LLC (accreditation certificate dated 15.10.2020 No 20365), dated 29.02.2016 No 19/2-2016, 20/2-2016, 21/2-2016, 22/2-2016, 23/2-2016, 24/2-2016 issued by "Fire Safety" RC (accreditation certificate of 30.04.2013 No 2Н278). Act of inspection of manufacture dated 23.02.2021 No 1457, Supervision expert report dated 06.04.2023 No 3173, acts of sampling and identification of products specimens dated 20.02.2024 No 11628с4, dated 18.04.2024 No 11628с4/1, Decision dated 26.11.2024 No 11628с4 issued by the State Certification Center of SES of Ukraine

Заступник директора центру –
начальник відділу / Deputy director of the
center – head of department

Керівник

Head

М.П.

Юрій ВОЛОДЬКО / Yuri VOLODKO

№ 903311



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001816-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 06 березня 2024 до 05 березня 2027
Valid from - valid until

Продукція АВВГнг, ВВГЭнг (YnKCY, YnKCY FLEX), АВВГЭнг, ВВГЭнг, АВВГЭнг, ВБ6Швнг, АВБ6Швнг, ВВГнг-LS (ВВГнгд), АВВГнг-LS (АВВГнгд), ВВГЭнг-LS, АВВГЭнг-LS, ВВГЭнг-LS (ВВГнгд), АВВГЭнг-LS (АВВГнгд), ВБ6Швнг-LS (ВБ6Швнгд), АВБ6Швнг-LS (АВБ6Швнгд), ПвВГнг-LS (ПвВГнгд), КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГЭнг, КВБ6Швнг, АКВБ6Швнг, АКВВГнг-LS, КВВГнг-LS, АКВВГЭнг-LS, КВВГЭнг-LS, АКВБ6Швнг-LS, КВБ6Швнг-LS з номінальним перерізом жил: від 1,5 мм² до 1000,0 мм² - для силових кабелів; від 0,75 мм² до 10,0 мм² - для контрольних кабелів
Відповідає вимогам пожежної безпеки до продукції згідно з Додатком
Complies with the requirements

код УКТ ЗЕД

27.32.13

код ДСТУ

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2,
код ЄДРПОУ 32739864
адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2,
код ЄДРПОУ 32739864

Додаткова інформація
Additional information

Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, з номінальним перерізом жил: від 1,5 мм² до 1000,0 мм² - для силових кабелів; від 0,75 мм² до 10,0 мм² - для контрольних кабелів, що виробляється серійно з 06.03.2024 до 05.03.2027 згідно ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючі горіння» зі змінами №№ 1-9. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of
від 30.11.2020 № 20651), від 26.02.2016 № 21с/16 ВЛ ПрАТ «УкрДНІКП» (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 29.02.2016 №№ 27/2-2016, 29/2-2016, 30/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 23.02.2021 № 1457, Експертний звіт з наглядання від 06.04.2023 № 3173, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.02.2024 № 11629с4, Експертне рішення від 06.03.2024 № 11629с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Інтеркабель»



ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE

№ DCS.0001816-24

« 06 » березня 2024

Перелік вимог

Клас	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ	Метод випробування
Стійкий	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 2.3.1 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючі горіння» зі змінами №№ 1-9	ДСТУ EN 60332-1-2:2017 «Випробування електричних та волоконних кабелів. Частина 1-2. Випробування поширення полум'я одиничного проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попередньої потужністю 1 кВт (EN 60332-1-2:2016, IDT; IEC 60332-1-2:2016)
Стійкий	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.2 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018 «Випробування електричних та оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих кабелів, прокладених у лотках, для поширення полум'я»
Тк3	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	п. 7.21 ДСТУ 88 «Пожежовибухонебезпечні матеріали. Номенклатура їхнього визначення»
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	п. 7.19 ДСТУ 88 «Пожежовибухонебезпечні матеріали. Номенклатура їхнього визначення»
ДПк2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	ДСТУ EN 61034-2:2015 «Випробування на дим, що утворюється під час горіння, у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги» EN 61034-2:2005/A1
Кк2	п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.6 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	ДСТУ EN 60754-2:2015 «Випробування на виділення диму під час горіння кабелів. Частина 2. Визначення кислотності вимірювання показника pH та питомої ваги диму» (EN 60754-2:2015)
	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007, п. 1.8 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9	



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001813-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 06 березня 2024 до 05 березня 2027
Valid from valid until

Продукція Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, безгалогенний марок ППГнг-НГ, АППГнг-НГ, АПвПГнг-НГ (NA2XH), АпвББПнг-НГ (NA2XHBN), ПвББПнг-НГ (N2XHBN), ПаПГнг-НГ (N2XH), ПаПГЭнг-НГ (N2XHCH), АПвПГЭнг-НГ (NA2XHCH), ППГЭнг-НГ, АППГЭнг-НГ, КППГнг-НГ, КППГЭнг-НГ з номінальним перерізом основних жил від 1,5 мм² до 300,00 мм² / Power and control cable non-flammable, halogen-free PPGng-HF, APPGng-HF, APvPGng-HF (NA2XH), APvBbPng-HF (NA2XHBN), PvBbPng-HF (N2XHBN), PvPGng-HF (N2XH), PvPGeng-HF (N2XHCH), APvPGeng-HF (NA2XHCH), PPGeng-HF, APPGeng-HF, KPPGeng-HF, KPPGeng-HF with a nominal section of the main cores from 1.5 mm² to 300.00 mm²



код УКТ ЗЕД
27.32.13

код ДКПП

Відповідає вимогам пожежної безпеки згідно з Додатками 1-2 / fire safety as specified in the Supplements 1-2
Complies with the requirements

Виробник продукції ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» / INTERKABEL KYIV LLC
Manufacturer of the product
адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864 / 2, Sadova Str., Dmytrivka village, Kyiv-Sviatoshyn area, Kyiv region, 08112, enterprise code 32739864
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864 / 2, Sadova Str., Dmytrivka village, Kyiv-Sviatoshyn area, Kyiv region, 08112, enterprise code 32739864
Сертифікат видано ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» / INTERKABEL KYIV LLC
Certificate issued
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864 / 2, Sadova Str., Dmytrivka village, Kyiv-Sviatoshyn area, Kyiv region, 08112, enterprise code 32739864

Додаткова інформація Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, безгалогенний з номінальним перерізом основних жил від 1,5 мм² до 300,00 мм², що виробляється серійно з 06.03.2024 до 05.03.2027 згідно ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови» зі змінами №№ 1-9.
Additional information
Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація / Power and control cable, non-flammable, halogen-free with a nominal section of the main cores from 1.5 mm² to 300.00 mm² produced in serial way from 06.03.2024 to 05.03.2027 according to the TU U 31.3-32739864-001-2004 "Fire-resistant halogen-free cables. Technical specifications" including amendments No. 1 to No. 9. Supervision over the manufacture and stability of the quality performance of the certified products shall be performed 2 (two) times during the term validity of the certificate. Voluntary certification

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі згідно з Додатком 2, що є невід'ємною частиною даного сертифіката / as specified in the Supplement 2 which is an integral part of this certificate
On the basis of



Handwritten signature

301847



ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE

№ DCS.0001813-24

06 березня 2024

Перелік вимог

List of fire safety requirements

Клас/ Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU requirements	Метод випробування/ Test method
Стійкий/ Resistant	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 2.3.1 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови» зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 "Insulated wires and cables – Fire safety requirements and test methods", item 4.1, DBN V.2.5-23:2010 "Engineering equipment of buildings and structures. Designing of electrical equipment for civil purposes", item 4.36 g), TU U 31.3-32739864-001-2004 "Fire-resistant halogen-free cables. Technical specifications" including amendments No. 1 to No. 9	ДСТУ EN 60332-1-2:2017 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування попередньо змішаного типу потужності». ДСТУ EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2016, IDT / EN 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT) / DSTU EN 60332-1-2:2017 "Fire tests of electric and optical fibre cables. Part 1-2. Test for vertical flame spread of a single insulated wire or cable. Procedure for a single insulated wire or cable. Predefined flame (EN 60332-1-2:2004, A1:2015, IDT; IEC 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT)
Стійкий/ Resistant	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.2 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.2, DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 d), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.2	ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, пучок, на вертикальне поширювання полум'я». Категорія А» / DSTU EN IEC 60332-3-22:2019 (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018, IDT) Tests on electric and optical fibre cables under conditions — Part 3-22. Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables
ТкЗ	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.3, DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 k), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.3	п. 7.21 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи визначення. Класифікація» / DSTU 8829:2019 "Explosion hazard of substances and materials. Nomenclature of indices and methods of determination. Classification, item 7.21
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 л) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.4, DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 l), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.4	п. 7.19 ДСТУ 8829:2019 / DSTU 8829:2019, item 7.19
ДЛк2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 м) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.5, DBN V.2.5-23:2010, item 4.36 m), TU U 31.3-32739864-001-2004 including	ДСТУ EN 61034-2:2015 (EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT) «Вимірювання густоти диму, утворюється під час згоряння кабелів у встановлених умовах. Частина 2. Метод випробування». ДСТУ EN 61034-2:2015 (EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT) Measurement of smoke density

Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001813-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 06 березня 2024 до 05 березня 2027
Valid from valid until

Продукція Кабель силовий та контрольний, що не поширює горіння, безгалогенний марок ППГнг-НГ, АППГнг-НГ, АПвПГнг-НГ (NA2XH), АПвБПнг-НГ (NA2XNBH), ПвБПнг-НГ (N2XNBH), ПвПГнг-НГ (N2XH), ПвПГЗнг-НГ (N2XNCH), АПвПГЗнг-НГ (NA2XNCH), ППГЗнг-НГ, АППГЗнг-НГ, КППГнг-НГ, КППГЗнг-НГ з номінальним перерізом основних жил від 1,5 мм² до 300,00 мм² / Power and control cable non-flammable, halogen-free PPGng-HF, APPGng-HF, APvPGng-HF (NA2XH), APvBbPng-HF (NA2XNBH), PvBbPng-HF (N2XNBH), PvPGng-HF (N2XH) PvPGeng-HF (N2XNCH), APvPGeng-HF (NA2XNCH), PPGeng-HF, APPGeng-HF, KPPGeng-HF, KPPGeng-HF with a nominal section of the main cores from 1.5 mm² to 300.00 mm²

Відповідає вимогам пожежної безпеки згідно з Додатками 1-2 / fire safety as specified in the Supplements 1-2
Complies with the requirements

Виробник продукції
Manufacturer of the product
адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5 / 5. Dachna Str Kapitanivka village Kyiv-Sviatoshyn area. Kyiv region, 08112. enterprise code 32739864

Сертифікат видано
Certificate issued
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864 / 2, Sadova Str., Dmytrivka village, Kyiv-Sviatoshyn area, Kyiv region, 08112. enterprise code 32739864

Додаткова інформація
Additional information
Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація / Power and control cable, non-flammable, halogen-free with a nominal section of the main cores from 1.5 mm² to 300.00 mm² produced in serial way from 06.03.2024 to 05.03.2027 according to the TU U 31.3-32739864-001-2004 "Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови" зі змінами №№ 1-9. Supervision over the manufacture and stability of the quality performance of the certified products shall be performed 2 (two) times during the term validity of the certificate. Voluntary certification



301891

ТОВ «Інтеркабель»



до сертифіката відносно

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE

No **DCS.0001813-24**

08 березня 2024

Перелік ви
List of fir

Клас/ Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU requirements	Метод випробування Test method
Стійкий/ Resistant	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 2.3.1 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі вогнестійкі безгалогенні. Технічні умови» зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 "Insulated wires and cables – Fire safety requirements and test methods" item 4.1, DBN V.2.5-23:2010 "Engineering equipment of buildings and structures Designing of electrical equipment for civil purposes" item 4.36 g), TU U 31.3-32739864-001-2004 "Fire-resistant halogen-free cables Technical specifications" including amendments No. 1 to No. 9	ДСТУ EN 60332-1-2:2017 «Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування поширення полум'я одиничних проводів чи кабелю. Метод випробування попередньо змішаного типу пожежі». ДСТУ EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2015; А12:2004; А1:2015, ІДТ IEC 60332-1-2:2017 "Fire tests on electric and optic cables Part 1-2 Test for vertical flame spread for a single insulated wire or cable. Predefined flame (EN 60332-1-2:2004, IDT IEC 60332-1-2:2004)
Стійкий/ Resistant	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.2 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 item 4.2, DBN V.2.5-23:2010 item 4.36 d), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.2	ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 (ЕН IEC 60332-3-22:2018, IDT) «Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування розташованих вертикально проведених або бундлів кабелів на вертикальному поширенні полум'я Категорія А» / DSTU EN IEC 60332-3-22:2018, IDT IEC 60332-3-22:2018 Tests on electric and optical fibres under fire conditions -- Part 3-22 Test for vertically-mounted bunched wires or cables
ТкЗ	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.3, DBN V.2.5-23:2010 item 4.36 k), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.3	п. 7.21 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин. Номенклатура показників і визначення. Класифікація» / DSTU 8829:2019 explosion hazard of substance Nomenclature of indices and methods of determination - Classification, item 7.21
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 л) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 item 4.4, DBN V.2.5-23:2010 item 4.36 l), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9 item 2.3.4	п. 7.19 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин. Номенклатура показників і визначення. Класифікація» / DSTU 8829:2019 explosion hazard of substance Nomenclature of indices and methods of determination - Classification, item 7.19
ДЛк2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 м) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 item 4.5, DBN V.2.5-23:2010 item 4.36 m), TU U 31.3-32739864-001-2004 including amendments No. 1 to No. 9, item 2.3.5	ДСТУ EN 61034-2:2015 (ЕН 61034-2:2005/A1:2013, IDT) «Вимірювання швидкості утворення диму під час згорання кабельів за певних умов. Частина 2. Метод випробування». ДСТУ EN 61034-2:2015 (ЕН 61034-2:2005/A1:2013, IDT) Measurement of smoke production from burning cables under defined conditions. Part 2. Test procedure and requirements



Серія ДС

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY



10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001813-24

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції 1
List of fire safety requirements to the products

« 06 » березня 2024

Клас/ Class	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ/ DSTU, DBN, TU requirements	Метод випробування/ Test method	Результати випробувань, додаткова інформація/ Test results & additional information
Кк2	п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.6-23:2010, п. 2.3.6 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007 item 4.6, DBN V 2.5-23:2010, item 4.36 к). ТУ У 31.3-32739864-001-2004 including amendments No 1 to No 9, item 2.3.6	ДСТУ EN 60754-2:2015 «Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневго показника рН та питомої електропровідності (EN 60754-2:2014, IDT)» / DSTU EN 60754-2:2015 (EN 60754-2:2014, IDT) Test on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 2 Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity	pH
			Вологість (insulation) = 5,2 оболонки (sheath) = 4,6; 5,8
			c
			Вологість (insulation) = 0,468 мкс/мм (μSmm) = 0,859 мкс/мм (μSmm) Оболонки (sheath) = 0,735 мкс/мм (μSmm) = 0,574 мкс/мм (μSmm)
	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007, п. 1.8 ТУ У 31.3-32739864-001-2004 зі змінами №№ 1-9 / DSTU 4809:2007, item 4.12, ТУ У 31.3-32739864-001-2004 including amendments No 1 to No 9, item 1.8		До складу основного маркування повинно бути додучено додатково маркування ідентифікаційних познач ізольованого кабелю за вимогами пожежної безпеки ПБ123122000 / Additional marking shall be added to the principal one the former showing identification marks of the insulated cable and fire safety requirements FS123122000

Рішення прийняте на підставі* /
Decision made based on*

Протоколи сертифікаційних випробувань від 03.03.2021 № 48, від 04.03.2021 № 53 ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації від 30.11.2020 № 20651), від 26.02.2016 № 22с/16 ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 29.02.2016 №№ 20/2-2016, 21/2-2016, 25/2-2016, 26/2-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 23.02.2021 № 1457, Експертний звіт з наглядання від 06.04.2023 № 3173, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.02.2024 № 11630с4 Державного центру сертифікації ДСНС України / Certification test reports dated 28.02.2024 № 32/1-2024 IPA RCP (accreditation certificate dated 30.06.2023 № 20278), dated 03.03.2021 № 48, dated 04.03.2021 № 53 issued by "Prominvest Plastic" Company LLC (accreditation certificate dated 30.11.2020 № 20651), dated 26.02.2016 № 22с/16 issued by "UkrICP" PJSC (accreditation certificate dated 17.07.2014 № 2Т007), dated 29.02.2016 №№ 20/2-2016, 21/2-2016, 25/2-2016, 26/2-2016 issued by "Fire Safety" RC (accreditation certificate of 30.04.2013 № 2Н278). Act of inspection of manufacture dated 23.02.2021 № 1457, Supervision expert report dated 06.04.2023 No. 3173, acts of sampling and identification of products specimens dated 20.02.2024 № 11630с4, Expert decision dated 06.03.2024 № 11630с4 issued by the State Certification Center of SES of Ukraine



Олександр ГРУШОВІНЧУК /
Oleksandr HRUSHOVINCHUK

№ 9080600



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001817-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 06 березня 2024 до 05 березня 2027
Valid from valid until

Продукція Провід для електричних установок, що не розповсюджує горіння, з низьким
Product димовиділенням марок АПВнг-LS, ПВ1нг-LS, ПВ2нг-LS, ПВ3нг-LS, ПВ4нг-LS, АППВнг-LS, ППВнг-LS, з номінальним перерізом основних жил від 0,5 мм² до 400 мм²



код УКТ ЗЕД
27.32.13
код ДКПП

Віповідає вимогам пожежної безпеки до продукції згідно з Додатком
Complies with the requirements

Виробник продукції ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2,
код ЄДРПОУ 32739864
адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5

Сертифікат видано ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ»
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2,
код ЄДРПОУ 32739864

Додаткова інформація Провід для електричних установок, що не розповсюджує горіння, з низьким димовиділенням
Additional information марок АПВнг-LS, ПВ1нг-LS, ПВ2нг-LS, ПВ3нг-LS, ПВ4нг-LS, АППВнг-LS, ППВнг-LS, з номінальним перерізом основних жил від 0,5 мм² до 400 мм², що виробляється серійно з 06.03.2024 до 05.03.2027 згідно ТУ У 31.3-32739864-008:2006 «Провід для електричних установок, що не розповсюджує горіння, з низьким димовиділенням» зі змінами №№ 1-3. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dans.gov.ua

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 28.02.2024 № 35/1-2024 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»
ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації від 30.06.2023 № 20278), від 01.03.2021 № 43 ТОВ фірма
«ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (атестат акредитації від 30.11.2020 № 20651), від 26.02.2016 № 18с/16 ВЛ ПрАТ
«УкрНДІКП» (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 29.02.2016 №№ 27/2-2016, 28/2-2016 НДЦ
«Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва
від 23.02.2021 № 1457, Експертний звіт з наглядання від 06.04.2023 № 3173, акти відбору та ідентифікації
зразків продукції від 20.02.2024 № 11632с4, Експертне рішення від 06.03.2024 № 11632с4 Державного
центру сертифікації ДСНС України



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



Серія ДС

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY



10206
Сертифікат
продукції

№ DCS.0001817-24

06 березня 2024

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції

Клас	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ	Метод випробування	Результати випробувань, додаткова інформація	
Стійкий	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 2.3.1 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 «Провід для електричних установок, що не розповсюджує горіння, з низьким димовиділенням» зі змінами №№ 1-3	ДСТУ EN 60332-1-2:2017 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум'я одиничного (ізольованого) проводу чи кабелю. Метод випробування полум'я попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (EN 60332-1-2:2004, A1:2015, A11:2016, IDT; IEC 60332-1-2:2004, A1:2015, IDT)»	Відстань від нижнього краю вогняного тримає становить, мм	
			до верхньої границі звугової зони	424 мм
Стійкий	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.2 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3	ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширення полум'я. Категорія А»	L = 1,25 м	
			до нижньої границі звугової зони	496 мм
Тк3	п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3	п. 7.21 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»	H _{CL,50} = 121,60 г/м ³	
ДТк1	п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 л) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3	п. 7.19 ДСТУ 8829:2019	D _m = 228 м ² /кг	
ДЛк2	п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 м) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3	ДСТУ EN 61034-2:2015 «Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги (EN 61034-2:2005, EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT)»	h _f = 86,3 %	
Кк2	п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 н) ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.6 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3	ДСТУ EN 60754-2:2015 «Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності (EN 60754-2:2014, IDT)»	pH	ізоляції = 4,8
			c	ізоляції = 0,800 мкс/мм
			π _h	113 мкг
	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007, п. 1.8 ТУ У 31.3-32739864-008:2006 зі змінами №№ 1-3		До складу основного маркування повинно бути додано додаткове маркування ідентифікаційних позначок ізольованого проводу за вимогами пожежної безпеки: ПБ123122000	



[Handwritten signature]

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 902845