



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUĂȚILOR EXCEPȚIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 002-17 din 06.01.2017
Termen de valabilitate neîmărit

Solicitant: S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”.

Materialul încercat: placă din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, cu dimensiunile 210x150x15 mm și densitatea de 90 kg/m³.

Prezentul certificat confirmă că, **placa din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”**, prezentată de către S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materiale C₀ (incombustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, prezentată în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 002 din 06.01.2017).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



L. S.

Anatolie Viniciuc

ex. V. Gașpar
tel. 251-490

seria CSI nr. 002-17