



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № RU СМЗ-МД.ФК 14. 00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Марка провода **АПВ 6 Б**

партия № _____ кол. (бухт х м) _____

Виды испытаний и проверок	технические требования	фактические значения
-максимальный размер провода. мм -толщина изоляции, мм	4,9	4.55
	не менее 0.62	0.86
Испытание напряжением по категории ЭИ-2	16 кВ	выдерж
Испытание переменным напряжением (частота f=50 Гц, после 24 час в воде должны выдержать в течение 15 мин)	2500 В	выдерж
Проверка эл. сопротивление токопроводящей жилы	5,11 Ом/км	5,01
Проверка эл. сопротивления изоляции провода	7x10⁶ Ом	15,8x10 ⁷
Стойкость к изгибу (число циклов).вокруг стержня 5D	не менее 10	12
Испытание на нераспространение горения	не должны распр. горение	выдерж.
Проверка маркировки (допускается для сечения до 6,0мм ²)	в виде сплошной риски	соответ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ провод соответствует требованиям **ГОСТ 6323-79**

Начальник ОТК _____



Т.П.Калужина

Дата _____ 2023 г.