

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1736860134995</u> din 14.01.2025
Obiectul achiziției: „ Aparate de aer condiționat ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX M Design 12 inverter R32 A++	Croatia	Vivax	Unitate internă și unitate externă Sistem Split de perete Moduri de operare răcire, încălzire, umidificare Suprafața acoperită: 25 - 35 m2 Capacitate de răcire: BTU 12000 Capacitate de răcire: minim W 3200 Nivel zgomot: maxim dB 36 Tip compresor standard Filtrarea: AutoClean Compresor : On /Of	Aer Conditionat Split de Perete Compresor:INVERTER Clasa energetica: A++ Agent frigorific: R32. La suprafața: 25-40 m2 Putere consumata: 1.18 kW/h Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da	--

				Agent frigorific R410a Funcții: Auto restart Timer Indicație Display Control Telecomanda Garanție minimă: 24 luni Regimuri adăugătoare: Ventilare Filtru aer Timer oprire/pornire Reglare viteză ventilator	Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 23 dB(A) Regim de funcționare: -15 ... +50 °C – DimensiuniUI: 805x194x285 mm DimensiuniUE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28