

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3]

Numărul procedurii de achiziție _____	ocds-b3wdp1-MD-1753877403898	din _____	30 Iulie 2025
Obiectul achiziției: servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu” (blocuri didactice și cămine studențești)			

N/o	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
1	Lotul 1. Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu”	Conform Caietului de sarcini		
1.1	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г 4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.2	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 ”Leonid Cobâleanski”, str. N. Testemițanu, 27		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г	NE1-01:2019

			4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	
1.3	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66		1. Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 2. Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 3. Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г 4. Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.4	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul morfologic, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.5	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.6	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu	NE1-01:2019

			aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	
1.7	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale din satul Bardar		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019
1.8	Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de reabilitare medicală, str. 31 august 1989, 137A		Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m, cu aparatul M416 Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ cu aparatul ИФН300 Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv cu aparatul ЭСО202/2Г Măsurarea impedanței circuitului “faza-nul” cu aparatul ИФН300 Conform Caietului de sarcini	NE1-01:2019

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Eugeniu În calitate de: Manager Proiecte

Ofertantul: TTA ELECTRO SRL Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 2/8

CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertelor de prețuri
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1753877403898 din ” 30 “ Iulie 2025,

1. Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”
2. Organizatorul procedurii de achiziții: IP USMF „Nicolae Testemițanu”
3. Obiectul achizițiilor: Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF „Nicolae Testemițanu”,
4. Cod CPV: 71632000-7,

Nr. Ord.	Denumirea	UM	Cantitatea
1	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165		
1.1	Panouri cu automate	bucăți	128
1.2	Grupe de automate monofazate	grupe	733
1.3	Grupe de automate trifazate	grupe	129
1.4	Prize monofazate	bucăți	1600
1.5	Linii de la siguranțe	linii	27
1.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
1.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
1.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
1.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
2	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanchi”, str. N. Testemițanu, 27		
2.1	Panouri cu automate	bucăți	65
2.2	Grupe de automate monofazate	grupe	731
2.3	Grupe de automate trifazate	grupe	67
2.4	Prize monofazate	bucăți	890
2.5	Linii de la siguranțe	linii	24
2.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
2.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
2.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
2.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
3	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66		
3.1	Panouri cu automate	bucăți	33
3.2	Grupe de automate monofazate	grupe	402
3.3	Grupe de automate trifazate	grupe	43
3.4	Prize monofazate	bucăți	340
3.5	Linii de la siguranțe	linii	9
3.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
3.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
3.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
3.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
4	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul morfologic, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192		

4.1	Panouri cu automate	bucăți	46
4.2	Grupe de automate monofazate	grupe	307
4.3	Grupe de automate trifazate	grupe	67
4.4	Prize monofazate	bucăți	580
4.5	Linii de la siguranțe	linii	16
4.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
4.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
4.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
4.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
5	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A		
5.1	Panouri cu automate	bucăți	23
5.2	Grupe de automate monofazate	grupe	319
5.3	Grupe de automate trifazate	grupe	11
5.4	Prize monofazate	bucăți	450
5.5	Linii de la siguranțe	linii	20
5.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
5.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
5.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
5.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
6	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22		
6.1	Panouri cu automate	bucăți	20
6.2	Grupe de automate monofazate	grupe	61
6.3	Grupe de automate trifazate	grupe	9
6.4	Prize monofazate	bucăți	260
6.5	Linii de la siguranțe	linii	18
6.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
6.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
6.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
6.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
7	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale, r.nul Ialoveni, s. Bardar		
7.1	Panouri cu automate	bucăți	2
7.2	Grupe de automate monofazate	grupe	5
7.3	Grupe de automate trifazate	grupe	3
7.4	Prize monofazate	bucăți	12
7.5	Linii de la siguranțe	linii	2
7.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
7.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
7.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
7.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	
8	Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, str. 31 august 1989, 137A		
8.1	Panouri cu automate	bucăți	24
8.2	Grupe de automate monofazate	grupe	126
8.3	Grupe de automate trifazate	grupe	18
8.4	Prize monofazate	bucăți	180

8.5	Linii de la siguranțe	linii	18
8.6	Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m	mas.h-om	
8.7	Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ	mas.h-om	
8.8	Măsurarea rezistenței izolației cu megaohmetru, U 1kv	mas.h-om	
8.9	Măsurarea impedanței circuitului „fază-nul”	mas.h-om	

Manager proiecte

Țurcanu Eugeniu