



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 020-16 din 18.05.2016

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SC „HABSEV GRUP” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90.

Scopul încercării: determinarea limitei de răspândire a arderii a cablului electric „PRYSMIAN N2XH-J”, trasat prin tub gofrat 750 (COURBI)

Materialul încercat: o mostră de cablu electric „PRYSMIAN N2XH-J” trasat prin tub gofrat 750 (COURBI).

Prezentul certificat confirmă că, **cablul electric „PRYSMIAN N2XH-J”, trasat prin tub gofrat 750 (COURBI)**, prezentat de către SC „HABSEV GRUP” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, **după pericolul de incendiu se referă la cabluri electrice O1.**

Domeniul de folosire conform normativelor în vigoare din Republica Moldova.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de cablu electric „PRYSMIAN N2XH-J” trasat prin tub gofrat 750 (COURBI), prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 021 din 18.05.2016).

**Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare**

**Ex. V. Gașpar
tel. 251-490**



Anatolie Viniciuc

seria CSI nr. 020-016