

JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
江苏嘉盟电力设备有限公司

TEST REPORT 检测报告

Approval
申请批准:

NO.
编号: 0QC202309059

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------------------|------------|----------|
| 由 检 测 申 请 方 填 写 | Application Department 申请部门 | 品保部 | Inspection Person 送检人 | 王金健 | DATE 时间 | 2023.9.6 |
| | Sample 样品名称 | 铝并沟线夹 | Type Specification 型号规格 | JBL-A16-120 / 3&D8.8 / M | | |
| | Batch Number 批号 | SOE230992 | Sample Grade 样品等级 | / | | |
| | Number of Samples 样品数量 | 3只 | Note (Relevant parameters and Teating Notes) 备注 (与样品相关参数及测试注意项) | 首检 | | |
| | Test items 检测项目 | ①安装扭矩 ②破坏扭矩 | | | | |
| | Testing Standards 检测依据 (标准) | ①27Nm ②32.4Nm | Ambient temperature 环境温度 | 30 | | |
| Ambient humidity %RH 环境湿度 | | | 50 | | | |

TESTING RESULT 检测结果

| 编号: | 用线 (mm ²) | 安装扭矩 (Nm) | 破坏扭矩 (Nm) |
|-----|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1# | 16/16 | 27.2 27.1 27.4 | 41.6完好 42.4完好 43.3完好 |
| 2# | 120/16 | 27.3 27.3 27.5 | 44.3完好 44.7完好 44.5完好 |
| 3# | 120/120 | 27.5 27.6 27.6 | 42.9完好 43.4完好 43.9完好 |

Note试验备注:

CONCLUSION结论: 合格

TEST检测: 杨卓杰

CHECK校核: 田延秋

DATE时间: 2023.9.6

APPROVAL审批

Review disposal
评审处置

CHECK审核:

DATE时间:

APPROVAL批准:

NOTE注: 1. Only suitable for testing samples 此项结果仅对来样负责。

2. This report shall be checked and sealed before coming into force 本报告单须经校核, 检测者签名, 并加盖嘉盟测试中心印章方有效 (公司内部使用可免盖)

