

din “ 27 ” _ ianuarie _ 2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21555430 din 23.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziția serviciilor de testare și verificare a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului “TERMOELECTRICA” S.A.

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
COD CPV – 71600000-4							
LOT 1	Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)				Conform cerințelor Caietului de sarcini (pct. 1, 6 și Anexa nr. 1) <i>Inspectarea periodică tehnică a sistemelor de ventilație va include:</i> <i>-Inspectarea vizuală a sistemelor (instalațiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare, cu caracteristicile tehnice a principalelor elemente ale instalațiilor de ventilare (tip de ventilator, motor electric,</i>		

				<i>încălzitor sau răcitor de aer, etc.)</i> <i>-Efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor de ventilare în timpul funcționării lor în rețea (măsurarea presiunii și a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer și prize de aer). Măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuată în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).</i> <i>-Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare.</i> <i>-Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație.</i> <i>Oferirea</i>		
--	--	--	--	--	--	--

					<i>recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **Maliu** Numele, Prenumele: **Victor** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SRL „Testvent”** Adresa: **mun. Chișinău, str. V. Belinski, 70A**