

“VELUX-MC” SRL

c/f 1005600024893

TVA 0209354

m. Chisinau, str. Ialoveni, 99

MD97EX0000002251744441MD in BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”SA
EXMMMD22

Результаты

Испытания отобранной пробы антисептированной древесины в количестве 6.24
м.куб. выполненной “Velux-MC” SRL для DIAGROS IMOBIL GRUP SRL

Проба отобрана «24» 10, 2022

Полученный раствор антисептика на основе фтористого натрия является в то же время огнезащитным. При проверке отобранной пробы из трех образцов выявлено, что антисептирование поверхности плотное по всей поверхности древесины. Глубина пропитки антисептика т-1.5-3 мм согласно СНиП Ш-19-76 «Деревянные конструкции и Правила приемки и контроля».

Заключение:

Качество антисептирования и огнезащиты деревянных изделий (доски, брус) в количестве 6,24 м.куб. соответствуют требованиям СНиП Ш-19-76.

Директор

_____ Чобану И.

“VELUX-MC” SRL

c/f 1005600024893

TVA 0209354

m. Chisinau, str. Ialoveni, 99

MD97EX0000002251744441MD in BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”SA
EXMMMD22

Результаты

Испытания отобранной пробы антисептированной древесины в количестве 6.24
м.куб. выполненной “Velux-MC” SRL для DIAGROS IMOBIL GRUP SRL

Проба отобрана «24» 10, 2022

Полученный раствор антисептика на основе фтористого натрия является в то же время огнезащитным. При проверке отобранной пробы из трех образцов выявлено, что антисептирование поверхности плотное по всей поверхности древесины. Глубина пропитки антисептика т-1.5-3 мм согласно СНиП Ш-19-76 «Деревянные конструкции и Правила приемки и контроля».

Заключение:

Качество антисептирования и огнезащиты деревянных изделий (доски, брус) в количестве 6,24 м.куб. соответствуют требованиям СНиП Ш-19-76.

Директор

_____ Чобану И.

Серія ІФ



№ 709287

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Верховинський лісгосп"
78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. Жаб'євська, 57

Код: 22186413

(див. продовження на звороті)

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	A, D	D1b (15-19)x600 см	5.079 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	A, B, D	D2a (20-24)x600 см	5.709 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D2b (25-29)x800 см	1.804 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ТОВ "ЕКО-ЛІСБУД" Україна, 78725, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, село Довгополе, вул.Польова, будинок 9

Код: 44472312

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)


ТН-ліс	ІФВ №459508	04.11.2022
ТН-ліс	ІФВ №281204	07.12.2022
ТН-ліс	ІФГ №251741	22.10.2022
ТН-ліс	ІФВ №281112	25.10.2022


5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялина	25-60 x 100-200 x 4000-6000 мм	35 м3	4407 12 90 00
-----------------------	-------	-----------------------------------	-------	---------------



15.12.2022

Видано  Бойчук В.А.

Отримав  Стусяк В.Ф.

Серія ІФ



№ 709287

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Верховинський лісгосп"
78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. Жаб'євська, 57

Код: 22186413

(див. продовження на звороті)

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	A, D	D1b (15-19)x600 см	5.079 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	A, B, D	D2a (20-24)x600 см	5.709 м3	4403 23 10 00
сКруглі лісоматеріали	Ялина(PICA)	B	D2b (25-29)x800 см	1.804 м3	4403 23 10 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ТОВ "ЕКО-ЛІСБУД" Україна, 78725, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, село Довгополе, вул.Польова, будинок 9

Код: 44472312

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)


ТН-ліс	ІФВ №459508	04.11.2022
ТН-ліс	ІФВ №281204	07.12.2022
ТН-ліс	ІФГ №251741	22.10.2022
ТН-ліс	ІФВ №281112	25.10.2022


5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	ялина	25-60 x 100-200 x 4000-6000 мм	35 м3	4407 12 90 00
-----------------------	-------	-----------------------------------	-------	---------------



15.12.2022

Видано  Бойчук В.А.

Отримав  Стусяк В.Ф.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 519

Produsul:
This is to certify that

introdus pe piata de:
manufactured by

cu sediul în:
located at

fabricat de:
manufactured by

cu sediul în:
located at

îndeplinește cerințele din:
fulfils the requirements of

**JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU
 APA PLUVIALA
 EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES**

Domeniul de utilizare: construcții civile si industriale

ROOFART SRL

Brasov, str.Parcul Mic, nr.1, bl.14, ap.2, jud. Brasov

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

SR EN 612:2006

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067:2014 / Scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067:2014)

“Selectia, determinarea caracteristicilor, prin incercari, inspectie, evaluarea proceselor, analiza prin examinarea dovezilor de conformitate obtinute in etapa de determinare,decizia referitoare la certificare, acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii, emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii. Supraveghere anuala prin incercari sau inspectia esantioanelor de pe piata si din fabrica, evaluarea productiei, a livrarii sau a functionarii procesului”

Selection, determining the characteristics by testing, inspection, evaluation of processes, analysis by examination of conformity evidence obtains under determination phase, decision on certification, granting, maintaining, extending, restriction, suspension or withdrawal of certification, issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the mark. Annual surveillance by testing or inspection of samples from the market and from the factory, assessment of the production, the delivery or the operation of the process”

Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 3379/25.11.2019

Data recertificarii
Renewing certification date
19.12.2019

Data expirării
Expiry date
18.12.2022

Data certificarii initiale
Initial certification date
02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile AEROQ(generale și specifice) de certificare a conformității produselor.

This Certificate of Conformity may be withdrawn or suspended, if are not adhered to AEROQ rules (general and specific) for conformity certification.

**DIRECTOR GENERAL
 GENERAL MANAGER**

ing.

Constantin AVRAM



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR Форма Nr. 303-2 e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ / Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / Мол. ДАК
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национального Агентства Общественного Здоровья
Certificat nr. 115-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15001/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 05 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования

Compoziție antibiofoc pentru protecția preventivă a elementelor de construcții din lemn împotriva distrugerii biologice "ANDI";
Compoziție antibiofoc pentru impregnarea lemnului "AUR-M"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a

Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ам))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913 2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна-производитель

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основание для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000319 din 02.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000319 din 02.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.05 14:18:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





BON-CAS
BETON SERVICE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 3859

Data: 22.10.22

Client: ABUJANA SRL

M3: 18,5 m³

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 12/15

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

X0 CEM I 42,5 R D22,4 S4

3. Tip aditiv și specificație :

- Sika 123 1% (0° : -5°)
- Sika 123 1,5% (-5° : -10°)
- Sika 123 2% (-10° : -15°)

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

5. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. BETON SERVICE S.R.L.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3a controlul producției în fabric și a emis Certificatul Nr. CC-125-2021

8. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	18,5
Raport apă/ciment	0,59		
Clasă de expunere	X0	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR
ONICA VLADIMIR

(Numele, Funcția)



PPC "Cheton Grup" SRL

Republica Moldova, mun. Chişinău
 Str. Mameesti 121/1
 Tel./fax (373 22) 811-911
 e-mail: info@gama-color.md
 web: www.gama-color.md

c/d 222450201000036 «Fincombank» fil №2
 BIC FTMDMD2X847, c/F 1003600016515

1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcții (Monitorul oficial nr. 51-54 din 14.03.2008), produsele enumerate nu necesită certificare:

DENUMIREA PRODUSULUI	POZITIA TARIFARA
Aceton	291411000
Rasini alchidice (bezir)	390750000
Lac alchidic-PF-170	390750000
Pirnis de constructie (Олифа строительная)	391110000
Convertizor de rugină	381010000
Antimucegal	380894100
Antijuc	380891900
Antiseptic HMF	380891900
Compozitie Biolumifuga HMBB	380891900
Stiela sodion lichida	283919000
Solutie pentru indepartarea vopselei	290312000
Clei PVA	390512000
Pigmenti neorganici pentru vopsea, COLOREX	32064980
Diluant "Cheton-646 Standard"	381400100
Diluant "Cheton-646 Profesional"	381400100
Diluant "647" Standard	381400100
Diluant "647" Profesional	381400100
Diluant "Cheton-650"	381400100

Director

A. N. Incenco

Incenco A.N.



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-082-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

"BRAVO-PROFIL" S.R.L.,
str. Codrilor, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Codrilor, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova;**
str. Lenin, 2a, mun. Comrat, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.02.2021, modificat la 28.01.2022 și va rămâne valabil până la data de 11.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

FPC "Cheton Grup" SRL

c/d 222450201000036 «Fincombank» fil №2
BIC FTMDMD2X847, c/f 1003600016515

Republica Moldova, mun. Chişinău
Str. Muncesti 121/1
Tel./fax (373 22) 811-911
e-mail: info@gama-color.md
web: www.gama-color.md

1. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la produsele pentru construcții (Monitorul oficial nr. 51-54 din 14.03.2008), produsele enumerate nu necesită certificare:

DENUMIREA PRODUSULUI	POZIȚIA TARIFARĂ
Aceton	291411000
Rasini alchidice(bezir)	390750000
Lac alchidic PF-170	390750000
Firnis de constructie (Олифа строительная)	391110000
Convertizor de rugina	381010000
Antimucegai	380894100
Antijuc	380891900
Antiseptic HMF	380891900
Compozitie Bioignifuga HMBB	380891900
Sticla sodica lichida	283919000
Solutie pentru indepartare a vopselei	290312000
Clei PVA	390512000
Pigmenti neorganici pentru vopsea, COLOREX	32064980
Diluant "Cheton-646 Standart"	381400100
Diluant "Cheton-646 Profesional"	381400100
Diluant "647" Standart	381400100
Diluant "647" Profesional	381400100
Diluant "Cheton-650"	381400100

Director



Zencenco A.N.





ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ОГНЕБИОЗАЩИТА ХМББ GAMA-COLOR

ОГНЕБИОЗАЩИТА ХМББ GAMA-COLOR на водной основе предназначена как для наружных работ, так и для внутренних работ

Область применения

Средство огнебиозащитное ХМББ универсальное средство, обеспечивающее дополнительную профилактическую защиту деревянных конструкций от возгорания и биологического разрушения (гниения, насекомых-древоточцев, грибов, плесени, синевы и пр.)

Свойства:

- Против насекомых вредителей
- Против грибов
- Против плесени
- Против синевы и гнили
- Затрудняет возгорание древесины
- Трудновывываемый (взаимодействует с древесиной образуя невывываемое комплексное соединение в поверхностном слое)
- Отличается оптимальным набором защитных свойств
- Без запаха.
- При правильном нанесении на незараженную древесину увеличивает средний срок службы деревянных строительных конструкций на 30-35 лет (4-13 класс службы в тяжелых условиях эксплуатации ГОСТ 20022.2-80).
- Долговечность огнезащитного покрытия - 3 года. Наибольший эффект огнезащиты достигается при отсутствии воздействия атмосферных осадков и смачивания водой.
- Пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается.
- 100% эффективный

Подготовка основания

Поверхность перед нанесением должна быть сухая, очищена от пыли, грязи, жира, остатков краски и лака.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать. В зависимости от условий эксплуатации применяется один из двух способов обработки древесины:

1 способ - для деревянных элементов конструкций зданий и сооружений без контакта с грунтом и увлажнением. Осуществляется методом погружения (окунания), кистью, валиком или распылителем за 2-3 раза с перерывом 1-1,5 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 г/м².

2 способ - для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых в особо тяжелых условиях при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом.



CHETON GRUP®

Осуществляется вымачиванием в ваннах, добиваясь максимальной пропитки с расходом от 40 до 70 л на 1 м³ в зависимости от сортамента древесины.

Хранение

Хранить в течение 12 месяцев в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей.

Цвет

Бесцветный.

Упаковка

5 л., 10 л.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chişinău, str. munceşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ОГНЕБИОЗАЩИТА для древесины PALITRA

ОГНЕБИОЗАЩИТА для древесины PALITRA на водной основе предназначена как для наружных работ, так и для внутренних работ

Область применения

Огнебиозащитное универсальное средство, обеспечивающее дополнительную профилактическую защиту деревянных конструкций от возгорания и биологического разрушения (гниения, насекомых-древоточцев, грибов, плесени, синевы и пр.).

Свойства:

- Против насекомых вредителей
- Против грибов
- Против плесени
- Против синевы и гнили
- Против синевы и гнили
- Отличается оптимальным набором защитных свойств
- Долговечность огнезащитного покрытия - 3 года
- Пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается.
- Без запаха.
- Трудновываемый (взаимодействует с древесиной образуя невымываемое комплексное соединение в поверхностном слое)
- Наибольший эффект огнезащиты достигается при отсутствии воздействия атмосферных осадков и смачивания водой

Подготовка основания

Поверхность перед нанесением должна быть сухая, очищена от пыли, грязи, жира, остатков краски и лака.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать. В зависимости от условий эксплуатации применяется один из двух способов обработки древесины:

1 способ - для деревянных элементов конструкций зданий и сооружений без контакта с грунтом и увлажнением. Осуществляется методом погружения (окунания), кистью, валиком или распылителем за 2-3 раза с перерывом 1-1,5 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 г/м².

2 способ - для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых в особо тяжелых условиях при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом. Осуществляется вымачиванием в ваннах, добиваясь максимальной пропитки с расходом от 40 до 70 л на 1 м³ в зависимости от сортамента древесины. Расход на однослойное покрытие: 150-200 г/м². Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%: - 1 час.



Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. Препарат транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах недоступных для детей, отдельно от продуктов питания, при температуре от +5 °С до +35°С. Избегать замораживания. При хранении возможно выпадение легко размешиваемого осадка.

Цвет

Красно-коричневый.

Упаковка

5 л.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chişinău, str. munceşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md