

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1700657579629 (21121146 din 22.11.2023) din 28.11.2023
Obiectul achiziției: Servicii de deservire, diagnosticare si alimentare cu agent frigorific a climatizoarelor (REPETAT)

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
1. Servicii de deservire, diagnosticare și alimentare cu agent frigorific a climatizoarelor	Servicii de deservire, diagnosticare și alimentare cu agent frigorific a climatizoarelor	MD	MD	La efectuarea deservirii tehnice se cer următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer; c) Starea spațiului între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurilor; - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului; - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare;	La efectuarea deservirii tehnice se vor efectua următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer; c) Starea spațiului între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurilor; - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului; - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare;

				- Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea băiței de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). - Diagnosticare componentelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor, dacă este necesar; - Alimentarea cu agent frigorific (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specializată. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire.	- Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea băiței de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). - Diagnosticare componentelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor, dacă este necesar; - Alimentarea cu agent frigorific (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specializată. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire.
--	--	--	--	---	---

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66