



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0795.2024**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAŁ / ORIGINAL**
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zasuwy, kształtki kołnierzowe, adaptory kołnierzowe, złączki, opaski naprawcze, hydranty podziemne, siodła/ Valves, flanged fittings, flanged adapters, couplings, repair clamps, underground hydrants, saddles**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, powłokę epoksydową, EPDM
spheroidal graphite cast iron, epoxy coating, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz rozbudowy rurociągów/ for assembly in piping systems for the conveyance of water intended for human consumption and for pipeline expansion

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Before it is put into use, the piping system for the conveyance of water intended for human consumption must be flushed with a volume of water sufficient to ensure its complete replacement.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

BLUCAST UAB
LT-09131 Wilno / Vilnius
Žirmūnų str. 66, Litwa/ Lithuania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BLUCAST UAB
LT-09131 Wilno/ Vilnius
Žirmūnų str. 66, Litwa/ Lithuania



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 2nd July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Manager
of the Department of Environmental Health and Safety

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB
Jolanta Solecka, PhD, Prof. NIPH NIH-NRI