

din "15 ____" 11 ____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ____ din ____

Obiectul achiziției: **Achiziționarea regulatorului de presiune în aval.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Regulator de presiune în aval	AFD/FG2 DN 65	DANEMARCA	Danfoss	-Diametrul nominal- 65 mm -Presiunea nominală- 16 bar -Diapazon de reglare- 4 ÷ 10,0 bar -Coeficient de debit Kvs W- 50 m³/ora -Scaun (schimbabil)- oțel crom-nichel -Garnitura etanșare- fluoroplast (PTFE) cu 15% fibră de sticlă -Bucșa de ghidaj- fluoroplast (PTFE)/ grafit -Burduf- oțel inoxidabil WN 1.4571 -Racordul + set de montare- flanșă -Marcaj CE	-Diametrul nominal- 65 mm -Presiunea nominală- 16 bar -Diapazon de reglare- 3 ÷ 11,0 bar -Coeficient de debit Kvs W- 50 m³/ora -Scaun (schimbabil)- oțel 1.4021 -Garnitura etanșare- EPDM(rulare,ranforsat cu fibră) -Con presetupa- oțel 1.4404 -Burduf- oțel inoxidabil 1.4571 -Racordul + set de montare- flanșă -tub de impuls -Marcaj CE	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Zagurean Sergiu**
În calitate de: **Coordonator de proiecte**
Ofertantul: **Axima Grup SRL** Adresa: **Gh.Asachi 19 B**

