

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21502733 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1761738829713							
Denumirea procedurii de achizitie: Echipament de semnalizare, Lotul nr. 3 - Senzor fum/temperatură							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
35125100-7	Senzor fum/temperatură	DMP-400 + DB-400	Polonia	SATEL	Conform anexei la anuntul de participare	- tip: adresabil; - pentru detectarea fumului și temperaturii; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - în set cu suport pentru instalare DB-400; - opțiune de detectare a acumulărilor de praf; - indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; - alimentare: de la magistrala de bază; - temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; - temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; - temperatură de lucru: - 25 + 50°C; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - termen de garanție: 12 luni.	-

Ofertantul: **ABI-GRUP SRL**; Adresa: **mun. Chisinau, str. Armeneasca, 15**