



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 068-14 din 09.09.2014

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant:

„SUPRATEN” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84.

Scopul încercării:

determinarea grupei de protecție a soluției de ignifugare a lemnului „Aur-M”.

Materialul încercat:

cinci mostre de lemn prelucrate cu soluție ignifugă „Aur-M”, cu dimensiunile 150x60x30mm.

Prezentul certificat confirmă că, soluția de ignifugare a lemnului „Aur-M” prezentată de către „SUPRATEN” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, se referă la soluție de protecție de grupa II, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de lemn prelucrate cu soluție ignifugă „Aur-M”, în Secția Laboratorul experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 068 din 09.09.2014).

[Signature]
Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. V. Gașpar
tel. 251-490



L. Ș.

[Signature]



Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 068-14

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 010

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²}:

Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:

Pierdere de rezistență GOST/Real {%}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto: 1 152 Kg.

Masa Brutto: 1 182 Kg.

Cantitatea pe palet: 11,52 m²

Data fabricării (în serie): 29 octombrie 2018

Data încărcării: 29 octombrie 2018

Cantitatea încărcării: 241,92 m²

Numărul facturii: IM0765201

Beneficiar: AXERVAT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție



Data eliberării **29.10.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 496

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:

Uzura prin frecare GOST/Real {%}:

Rezistenta la incovoire GOST/Real {MPa}:

Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere de rezistenta GOST/Real {%}:

Absorbtie de apa GOST/Real {%}:

Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garantie:

Masa Netto: 1 200 Kg.

Masa Brutto: 1 230 Kg.

Cantitatea pe palet: 9.6 m2

Data fabricarii (in serie): 25 iunie 2018

Data incarcarii: 25 iunie 2018

Cantitatea incarcarii: 96 m2

Numarul facturii: IM0477205

Beneficiar: AXERVAT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standart in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si pete albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Golban Ana

Data eliberarii **25.06.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 9,066

Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Min. 39.29 / 41.2

Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²}:

Max. 0.7 / 0.47

Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:

Min. 5.24 / 5.32

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:

F 150 / F 200

Pierdere rezistenței GOST/Real { % }:

Max. 5.0 / 1.95

Absorbția de apă GOST/Real { % }:

Max. 6.0 / 1.65

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Max. 30.0 / 43.6

Termen de garanție:

2 ani

Masa Netto: 1,543.08 Kg.

Masa Brutto: 1,573.08 Kg.

Cantitatea pe palet: 9.24 m²

Data fabricării (in serie) 8 octombrie 2018

Data încărcării: 9 octombrie 2018

Cantitatea încărcării: 18.48 m²


Numărul facturii: IM0763145

Beneficiar: AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție



Neculai S

Data eliberării 09.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvallimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 8 210

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto: 1 800 Kg.

Masa Brutto: 1 830 Kg.

Cantitatea pe palet: 18 buc

Data fabricării (în serie) 8 septembrie 2018

Data încărcării: 19 septembrie 2018

Cantitatea încărcării: 90 buc

Numărul facturii: IM0762461

Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2 Aeff

2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **19.09.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 897

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 584 Kg.
Masa Brutto: 1 614 Kg.
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricării (în serie): 15 octombrie 2018
Data încărcării: 26 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 144 buc
Numărul facturii: IM0763905
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36
Min 28.9 / 36.7
Max 5.0 / 2.0
Min 4.1 / 4.7
F 150 / F 150
Max 5 / 1.6
Max 300 / 32.2
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 26.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 Ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 7 662

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg
6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R₀:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 728 Kg.
Masa Brutto: 1 758 Kg.
Cantitatea pe palet: 48 buc.
Data fabricării (în serie): 28 august 2018
Data încărcării: 7 septembrie 2018
Cantitatea încărcării: 70 buc.
Numărul facturii: IM0762049
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08
Min 28.9 / 36.7
Max 5.0 / 2.0
Min 4.1 / 4.7
F 150 / F 150
Max 5 / 1.6
Max 300 / 32.2
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S



Data eliberării 07.09.2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006216



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr-018 11 A1158-16



Дата выдачи:
24 октября 2016

Действителен до:
02 августа 2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66
настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Код NM MD
2523

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108 - 2003,
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003;
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/A-И 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Композиционные портландцементы ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 32,5 Б;
ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 42,5 Б; ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Серийный выпуск по SM GOST 31108 2008

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008
SM GOST 31108 2008 п.4.2 таб.1; п.5.1.2 таб.2; п. 5.1.3 таб.3; RNI 06-5.3.35 pct.2.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Рыбницкий цементный комбинат"
РМ г. Рыбница, ул. Запорожца, 1, тел/факс (555) 76-340

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1006615000014

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 3444, 3445, 3447 от 28.07.2016, №№ 4755, 4757, 4758 от 21.10.2016
выданы LIPA al I.S. CMAC, сертификат аккредитации nr. LI - 086 от 01.09.2016 до 03.09.2020;
Протоколы испытаний №№ 41, 42, 43 от 22.07.2016, №№ 70, 71, 72 от 13.10.2016
выданы ИЛ ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат",
сертификат аккредитации nr. LI - 018 от 22.01.2014 до 24.01.2018;
Акт № 19 от 22.07.2016, Акт № 30 от 13.10.2016 выданы OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.
Отчет об оценке соответствия № 30 от 21.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 1+.
Инспекционный контроль проводится один раз в год OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.
Выдан взамен сертификата соответствия № OCpr-018 11A1132-16 от 02.08.2016

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

BCL



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Сертификаты соответствия заверяются печатью OC ICSP "Inmacomproiect" SRL

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICSP "INMACOMPROIECT" SA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare

OCpr-018 11 A1012-15

Data emiterii:
22 aprilie 2015

Valabil până la:
22 aprilie 2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP "Inmacomproiect" SA
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Piatră spartă de calcar fr. 20-40mm, 40-70mm M300, M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5335 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s. Gornoe,
tel/fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr. 75-2, 75-3, 75-4, 75-5, din 21.04.2015
eliberate de CI ICSP "Inmacomproiect" SA,

certificat de acreditare nr. L1 - 095 din 16.10.2012 (mod. 20.01.2015) până la 15.10.2016;

Raport de încercări nr. 1717 din 07.04.2015 eliberat de LIPA al ÎS CMAC,

certificat de acreditare nr. L1 - 086 din 04.09.2012 (mod. 24.12.2014) până la 03.09.2016;

Raport de evaluare producție nr. 02 din 17.03.2015, eliberat de OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Raport de evaluare a conformității nr. 02 din 21.04.2015.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare - 2+

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul ICC

În atenția antreprenorilor și organelor de control:

Produsele de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICSP "Inmacomproiect" SA