



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.DCXM.0057-21

Термін дії з * 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р.

Сертифікат видано ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.

Продукція проводи і шнури з'єднувальні марок Лоусгран®: ПВС; ПВСнг; ПВСнгд;
ПВСнг-нд; ПВСнг-LS; ПВСнг-HF; ПВСнг-FRLS; ШВВП; ШВВПнг;
ШВВПнгд; ШВВПнг-нд; ШВВПнг-LS; ШВВПнг-HF; ШВВПнг-FRLS.

27.32.13
(код ДКПП
за ДК 016)

Відповідає вимогам ТУ У 31.3-30989828-010:2006 «Проводи і шнури єднальні марок Лоусгран®.
Технічні умови» (п.п. 1.6.4; 1.6.5),
ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий;
п. 4.5, клас – ДПК1)

Виробник (и) ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.

Місце (я) виробництва ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б.

Додаткова інформація: проводи і шнури з'єднувальні марок Лоусгран® в асортименті, які виготовляється
серійно за схемою з обстеженням виробництва, з 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р. Умови зберігання
по групі ЖЗ ГОСТ 15150-69. Періодичність технічного нагляду - один раз на рік. Добровільна
сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації», 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 7, тел. (0382) 65-
60-76.

Сертифікат видано на підставі протоколів сертифікаційних випробувань:

№ 337-2021 від 07.12.2021 р. виданого лабораторією випробувань і надійності ПрАТ «Вінницький завод
«Маяк», 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105, атестат акредитації № 2Т208 від
29.08.2018 р. з терміном дії до 28.08.2023 р.

№ 72 від 24.09.2019 р. виданого випробувальній лабораторії ТОВ фірми «Промінвест Пластик», 93009,
Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Хіміків, буд. 2Д, атестат про акредитацію № 20651 від 20.05.2021
р. з терміном дії до 22.06.2022р.

Акт обстеження виробництва № DCXM.06.КП.083 - 089-АО від 07.12.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності



Олександр Зарицький
(підпис, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147

* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.DCXM.0058-21

Термін дії з * 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р.

Сертифікат видано	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.	
Продукція	кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу 0,66; 1; 3 і 6 кВ в асортименті. Дивись додаток до сертифікату відповідності.	27.32.13 (код ДКПП за ДК 016)
Відповідає вимогам	ТУ У 31.3-30989828-002:2019 «Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу 0,66; 1; 3 і 6 кВ. Технічні умови» (п.п. 4.7; 4.8; 4.9), ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий; п. 4.5, клас – ДПК1)	
Виробник (и)	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.	
Місце (я) виробництва	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б.	

Додаткова інформація: кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу 0,66; 1; 3 і 6 кВ в асортименті, які виготовляються серійно за схемою з обстеженням виробництва, з 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р. Умови зберігання по групі ЖЗ ГОСТ 15150-69. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 7, тел. (0382) 65-60-76.

Сертифікат видано на підставі протоколів сертифікаційних випробувань:

№ 338-2021 від 07.12.2021 р. виданого лабораторією випробовувань і надійності ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105, атестат акредитації № 2Т208 від 29.08.2018 р. з терміном дії до 28.08.2023 р.

№ 73 від 25.09.2019 р. виданого випробувальній лабораторії ТОВ фірми «Промінвест Пластик», 93009, Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Хіміків, буд. 2Д, атестат про акредитацію № 20651 від 20.05.2021 р. з терміном дії до 22.06.2022р.

Акт обстеження виробництва № DCXM.06.КП.083 - 089-АО від 07.12.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності



М.П.

(підпис)

Олександр Заринський

(ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147

* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. * Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.

000050

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.ДСХМ.0058-21

Термін дії з * 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р.

Кабелі кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу 0,66; 1;
3 і 6 кВ марок:

ВВГ; ВВГнг; ВВГнгд; ВВГнг-нд; ВВГнг-LS; ВВГнг-НН; ВВГнг-FRHF ВВГнг-FRLS;
ВВГнг-FRLS НХН-FE180; ВВГ-П; ВВГ-Пнг; ВВГ-Пнгд; ВВГ-Пнг-нд; ВВГ-Пнг-LS; ВВГ-
Пнг-НН; ВВГ-Пнг-FRHF ВВГ-Пнг-FRLS; ВВГ-Пнг-FRLS НХН-FE180; ВВГ-Пз; ВВГ-
Пзнг; ВВГ-Пзнгд; ВВГ-Пзнг-нд; ВВГ-Пзнг-LS; ВВГ-Пзнг-НН; ВВГ-Пзнг-FRHF ВВГ-
Пзнг-FRLS; ВВГ-Пзнг-FRLS НХН-FE180 ВВГз; ВВГзнг; ВВГзнгд; ВВГзнг-нд; ВВГзнг-
LS; ВВГзнг-НН; ВВГзнг-FRHF ВВГзнг-FRLS; ВВГзнг-FRLS НХН-FE180; ВБбШв;
ВБбШвнг; ВБбШвнгд; ВБбШвнг-нд; ВБбШвнг-LS; ВБбШвнг-НН; ВБбШвнг-FRHF
ВБбШвнг-FRLS; ВБбШвнг-FRLS НХН-FE180; ВВГЭ; ВВГЭнг; ВВГЭнгд; ВВГЭнг-нд;
ВВГЭнг-LS; ВВГЭнг-НН; ВВГЭнг-FRHF ВВГЭнг-FRLS; ВВГЭнг-FRLS НХН-FE180;
АВВГ; АВВГнг; АВВГнгд; АВВГнг-нд; АВВГнг-LS; АВВГ-П; АВВГ-Пнг; АВВГ-Пнгд;
АВВГ-Пнг-нд; АВВГ-Пнг-LS; АВВГнг-НН; АВВГнг-FRHF АВВГнг-FRLS; АВВГз;
АВВГзнг; АВВГзнгд; АВВГзнг-нд; АВВГзнг-LS; АВВГзнг-НН; АВВГзнг-FRHF
АВВГзнг-FRLS; АВБбШв; АВБбШвнг; АВБбШвнгд; АВБбШвнг-нд; АВБбШвнг-LS;
АВБбШвнг-НН; АВБбШвнг-FRHF АВБбШвнг-FRLS; АВВГЭ; АВВГЭнг; АВВГЭнгд;
АВВГЭнг-нд; АВВГЭнг-LS; АВВГЭнг-НН; АВВГЭнг-FRHF АВВГЭнг-FRLS; АПвВГ;
АПвВГ; АПАШв; АПАШвнг; АПАШвнгд; АПАШвнг-нд; АПАШвнг-LS;

Всього: 89 (вісімдесят дев'ять) найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

Олександр Зарицький

(підпис)

(ім'я, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147

* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.

000004



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.ДСХМ.0056-21

Термін дії з * 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р.

Сертифікат видано	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.	
Продукція	кабелі контрольні зниженої пожежонебезпеки та вогнестійкі, з низьким димого-газовиділенням, галогеномісткі та без галогенні на напругу до 1 кВ в асортименті. Дивись додаток до сертифікату відповідності.	27.32.13 (код ДКПП за ДК 016)
Відповідає вимогам	ТУ У 31.3-30686638-018:2013 «Кабелі силові, контрольні, малогабаритні та управління зниженої пожежонебезпеки та вогнестійкі, з низьким димого-газовиділенням, галогеномісткі та без галогенні на напругу до 1 кВ. Технічні умови» (п.п. 4.4.1; 4.4.6), ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий; п. 4.5, клас – ДПк1)	
Виробник (и)	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30586638.	
Місце (я) виробництва	ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б.	

Додаткова інформація: кабелі контрольні зниженої пожежонебезпеки та вогнестійкі, з низьким димого-газовиділенням, галогеномісткі та без галогенні на напругу до 1 кВ в асортименті, які виготовляються серійно за схемою з обмеженням виробництва, з 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р. Умови зберігання по групі ЖЗ ГОСТ 15150-69. Періодичність технічного нагляду - один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 7, тел. (0382) 65-60-76.

Сертифікат видано на підставі протоколів сертифікаційних випробувань:

№ 336-2021 від 07.12.2021 р. виданого лабораторією випробувань і надійності ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105, атестат акредитації № 2Т208 від 29.08.2018 р. з терміном дії до 28.08.2023 р.

№ 71 від 20.09.2019 р. виданого випробувальній лабораторії ТОВ фірми «Промінвест Пластик», 93009, Україна, Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Хіміків, буд. 2Д, атестат про акредитацію № 20651 від 20.05.2021 р. з терміном дії до 22.06.2022р.

Акт обмеження виробництва № ДСХМ.06.КП.083-089-АО від 07.12.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності



Олександр Зарицький
(ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147

* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.

000048



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.DCXM.0056-21

Термін дії з * 07 грудня 2021 р. до 06 грудня 2023 р.

Кабелі контрольні зниженої пожежонебезпеки та вогнестійкі, з низьким димо-
газовиділенням, галогеномісткі та без галогенів на напругу до 1 кВ марок:
КВВГ; КВВГнг; КВВГнгд; КВВГнг-нд; КВВГнг-LS; КВВГнг-НН; КВВГнг-FRHF;
КВВГнг-FRLS; КВВГнг-FRLS НХН-FE180; КВВГз; КВВГзнг; КВВГзнгд; КВВГзнг-нд;
КВВГзнг-LS; КВВГзнг-НН; КВВГзнг-FRHF КВВГзнг-FRLS; КВВГзнг-FRLS НХН-FE180;
КВБбШв; КВБбШвнг; КВБбШвнгд; КВБбШвнг-нд; КВБбШвнг-LS; КВБбШвнг-НН;
КВБбШвнг-FRHF КВБбШвнг-FRLS; КВБбШвнг-FRLS НХН-FE180; КВВГЭ; КВВГЭнг;
КВВГЭнгд; КВВГЭнг-нд; КВВГЭнг-LS; КВВГЭнг-НН; КВВГЭнг-FRHF КВВГЭнг-FRLS;
КВВГЭнг-FRLS НХН-FE180; АКВВГ; АКВВГнг; АКВВГнгд; АКВВГнг-нд; АКВВГнг-
LS; АКВВГнг-НН; АКВВГнг-FRHF АКВВГнг-FRLS; АКВВГз; АКВВГзнг; АКВВГзнгд;
АКВВГзнг-нд; АКВВГзнг-LS; АКВВГзнг-НН; АКВВГзнг-FRHF АКВВГзнг-FRLS;
АКВБбШв; АКВБбШвнг; АКВБбШвнгд; АКВБбШвнг-нд; АКВБбШвнг-LS;
АКВБбШвнг-НН; АКВБбШвнг-FRHF АКВБбШвнг-FRLS; АКВВГЭ; АКВВГЭнг;
АКВВГЭнгд; АКВВГЭнг-нд; АКВВГЭнг-LS; АКВВГЭнг-НН; АКВВГЭнг-FRHF
АКВВГЭнг-FRLS; КГВВ; КГВВнг; КГВВнгд; КГВВнг-нд; КГВВнг-LS; КГВВнг-НН;
КГВВнг-FRHF КГВВнг-FRLS; КГВВЭ; КГВВЭнг; КГВВЭнгд; КГВВЭнг-нд; КГВВЭнг-
LS; КГВВЭнг-НН; КГВВЭнг-FRHF КГВВЭнг-FRLS; КПГВВЭ.

Всього: 75 (сімдесят п'ять) найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

Олександр Зарицький

(підпис, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147

* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. * Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.

000003

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 80050

вул. Ватутіна, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508508; факс (0432) 508113

ISO 9001 **СЕРТИФІКАТ** № UA.80050.130 QMS-22 **ISO 9001**

Дата видачі: 21 червня 2022 р.

Дійсний до: 20 червня 2025 р.

Дата первинної сертифікації: 21 червня 2019 р.

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

СТОСОВНО розробки нових видів продукції та виробництва
кабельно-провідникової продукції,

код(и) ДКПП: 27.32.1,

яку випускає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД”
(ТОВ “КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД”),

Україна, 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, 81 Б;

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 30686638;

відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT).

Відповідність сертифікованої системи управління вимогам вищезазначеного стандарту контролюється шляхом проведення періодичних наглядових аудитів згідно з Програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕНОГО АУДИТУ:


звіт № 114/5 396 QMS від 21.06.2022 р.

Заступник керівника
Органу з сертифікації

Світлана ІОНОВА



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі Органу з сертифікації систем
управління ДП “Вінницястандартметрологія”
за телефоном (+38 0432) 50-81-13



ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Украина, 32300
Хмельницкая обл.,
г. Каменец-Подольский,
ул. Пивнична, 81Б
т.ф: (03849) 2-21-37, 2-51-56
e-mail: zbut-kpkz@inbox.lv

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №366

Кабельное изделие марки КВВГЭ нг 14х1,5

Нормативный документ ТУ У 31.3-30686638-018-2013

Длина (число отрезков) 425 м

Барабан № 10


№	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Конструктивные размеры	согласно НД	соответствует
2	Электрическое сопротивление токопроводящих жил Ом/км, не более	12,100	соответствует
3	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	10	соответствует
4	Испытание напряжением	2,5 кВ в течение 5 мин.	выдержал
5	Проверка маркировки и упаковки	согласно НД	соответствует

Заключение: По результатам приема – сдаточных испытаний кабельное изделие соответствует требованиям НД.



Контролер кабельных изделий _____

«__12» __03__, 2022 г.



ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Украина, 32300
Хмельницкая обл.,
г. Каменец-Подольский,
ул. Пивнична, 81Б
т.ф: (03849) 2-21-37, 2-51-56
e-mail: zbut-kpkz@inbox.lv

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 417

Кабельное изделие марки КВВГ нг 14х1,5

Нормативный документ ТУ У 31,3-30686638-018-2013

Длина (число отрезков) 1015 м

Барабан № 12


№	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Конструктивные размеры	согласно НД	соответствует
2	Электрическое сопротивление токопроводящих жил Ом/км, не более	12,100	соответствует
3	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	10	соответствует
4	Испытание напряжением	2,5 кВ в течение 5 мин.	выдержал
5	Проверка маркировки и упаковки	согласно НД	соответствует

Заключение: По результатам приема – сдаточных испытаний кабельное изделие соответствует требованиям НД.

Контролер кабельных изделий _____



«__19__» __03__ 2022 г.



ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Украина, 32300
Хмельницкая обл.,
г. Каменец-Подольский,
ул. Пивнична, 81Б
т.ф: (03849) 2-21-37, 2-51-56
e-mail: zbut-kpkz@inbox.lv

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1203

Кабельное изделие марки ПВС 2х1,5

Нормативный документ ТУ У 31.3-30989828-010:2006

Длина (число отрезков) 3480 (200х17+80) м

Барабан № бухты


№	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Конструктивные размеры	согласно НД	соответствует
2	Проверка отделяемости оболочки от изоляции жил	согласно НД	соответствует
3	Электрическое сопротивление токопроводящих жил Ом/км, не более	12,300	соответствует
4	Испытание напряжением	2 кВ в течение 5 мин	выдержал
5	Проверка маркировки и упаковки	согласно НД	соответствует

Заключение: По результатам приема – сдаточных испытаний кабельное изделие соответствует требованиям НД.

Контролер кабельных изделий _____



« 02 » 07 2022 г.



ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Украина, 32300
Хмельницкая обл.,
г. Каменец-Подольский,
ул. Пивнична, 81Б
т.ф: (03849) 2-21-37, 2-51-56
e-mail: zbut-kpkz@inbox.lv

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1256

Кабельное изделие марки ВВГ нг 3х2,5

Нормативный документ ТУ У 31.3-30686638-0020-2019

Длина (число отрезков) 1370 (200х6+135+35) м

Барабан № бухти

№	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Конструктивные размеры	согласно НД	соответствует
2	Электрическое сопротивление токопроводящих жил Ом/км, не более	7,41	соответствует
3	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	10	соответствует
4	Испытание напряжением	3,0 кВ в течение 10 мин.	выдержал
5	Проверка маркировки и упаковки	согласно НД	соответствует

Заключение: По результатам приемо – сдаточных испытаний кабельное изделие соответствует требованиям НД.

Контролер кабельных изделий _____



«__05__» __07__ 2022 г.