

INVESTITOR (Primaria Colonita)  
BENEFICIAR (Primaria Colonita)

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 4 din *decembrie* 2020

Privind lucrarea: *Reparatia capitala si extinderea constructiei pe orizontala pentru 2 grupe de copii la gradinita de copii nr.24 „IZVORAS,, din s. Colonita mum. Chisinau si Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului la gradinita de copii Izvoras din s. Colonița, mun. Chișinău* executată la obiectul: *Gradinita de copii nr.24 IZVORAS str. Sfanta Maria nr. 8 s. Colonita*, în cadrul contractelor nr. MD-2019-05-27-000062-1-11/2705 din 27.05.2019 si nr. NT. 24102 din 24.02.2020 încheiat între *Primaria Colonita si Antreprenor SRL „COMOD CONSTRUCT”*, pentru lucrările de; *Reparatia capitala si extinderea constructiei pe orizontala pentru 2 grupe de copii la gradinita de copii nr.24 „IZVORAS,, din s. Colonita mum. Chisinau si Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului la gradinita de copii Izvoras din s. Colonița, mun. Chișinău*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.12 din 13.05.2019 eliberată de Primaria s. Colonita cu valabilitate până la 13.05.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 2020, fiind formată din:

*Președintele comisiei:*

Primar s. Colonita – Zaporojan Angela

*Membrii comisiei:*

Specialit in urbanism – Besliu Veceslav

Specialist RFC – Braghis Vasile

Contabil sef – Glijin Olga

Consilier - Cheptine Zaharia

Consilier - Brenici Mircea

Consilier - Foiu Constantin

Responsabil tehnic – Iurie Gromatchii

3. *Au mai participat la recepție:*

Administrator SRL Comod Construct - Ceban Adrian

Diriginte de santier SRL Comod Construct - Ceban Ion

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: Reparatia capitala si extinderea constructiei pe orizontala pentru 2 grupe de copii la gradinita de copii nr.24 „IZVORAS,, din s. Colonita mum. Chisinau si Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului la gradinita de copii Izvoras din s. Colonița, mun. Chișinău sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);


Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
*Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucraeiilor*
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
*Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in contract*
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
*Exploatarea obiectivului conform destinatiei*
8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.12. 2020 la ora 15<sup>00</sup> în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Zaporojan Angela

Membrii comisiei

Besliu Veceslav

Braghis Vasile

Glijin Olga

Cheptine Zaharia

Brenici Mircea

Foiu Constantin

Iurie Gromatchii

Reprezentant antreprenor:

Ceban Adrian

Ceban Ion



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarea Spre receptie la terminarea lucrarilor



(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Reparatia capitala si extinderea constructiei pe orizontala pentru 2 grupe de copii la gradinita de copii nr.24 „IZVORAS”, din s. Colonita mun. Chisinau

TRANSMISĂ:  
 EXECUTANTUL:  
 SRL „Comod Construct,,

PRIMITĂ:  
 BENEFICIAR  
 Primaria Colonita



(semnatura)



(semnatura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

*[Large blue scribble]*



Zaporojan Angela

*[Handwritten signature]*

Primarul s. Colonita

Iurie Gromatchii



Responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

*[Large blue scribble covering the area where the list of works would be located.]*



Zaporojan Angela

*[Handwritten signature of Angela Zaporojan]*

Primarul s. Colonita

Iurie Gromatchii



Responsabil tehnic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Direcționarea apelor pluviale la fațada centrală
2. Soluționarea problemei legate de fructarea garajului la primul etaj
3. Sălbătucirea abatorilor depistate la pereții interioși în zona blocului sanitar de la etaj și la înălțarea anexei cu imobilul principal.
4. Reglarea ușilor interioare.
5. De prelungit sistemul de scurgere pământa pavaj la coșurile de la fațada centrală
6. Verificarea și înălțarea necomfortăților la conectarea utilitatii sanitare (la uan, vas de toaletă)
7. Verificarea și schimbarea automatelor de protecție la sistemul electric.
8. Verificarea și soluționarea incidentelor postii din deal și vale.
9. Producerea temeiului din scopuri cu soluție ignifuga.



Zăbojina Angela

Primarul s. Colonita

Iurie Gromatchii



Responsabil tehnic