

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:

ocds-b3wdp1-MD-1552934762765 din 18/03/2019

Denumirea licitației:

Stabilizator de current (UPS)

Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5
Bunuri			
Stabilizator de current (UPS)	Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă	Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 3% la sarcină maximă	

	<p>Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz</p> <p>Line Interactive</p> <p>Formă de undă - undă sinusoidală</p> <p>Tensiune de intrare-200-250V</p> <p>Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare)</p> <p>Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB.</p> <p>Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai puțin de 30 min.</p> <p>Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot™ disponibilă</p> <p>Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control</p> <p>Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile</p> <p>Oprire de urgență (EPO) – Da</p> <p>Garanție standard - 2 ani</p>	<p>Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz</p> <p>ONLINE</p> <p>Formă de undă - undă sinusoidală</p> <p>Tensiune de intrare-190-250V</p> <p>Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare)</p> <p>Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, ADAPTER USB.</p> <p>Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai puțin de 30 min.</p> <p>Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot™ disponibilă</p> <p>Panoul de control - starea LED multifuncțională și consola de control</p> <p>Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile</p>	
--	--	--	--

	Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa.	<p>Oprire de urgență (EPO) – Da</p> <p>Garanție standard - 2 ani</p> <p>Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa.</p> <p>Se vor efectua următoarele lucrări și servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livrarea a 2 setului de UPS - Livrarea a 16 acumuloare (a câte 8 în fiecare set) de tip 12V/20A-h - conectarea bateriei de acumuloare intrun box aparte - Conectarea UPSui la bateria de acumuloare - darea]n exploatare - trenning cu personalul Contractantului în decurs de 4 ore. 	
TOTAL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sainsus Iurie În calitate de: director srl SINCOS-PLUS

Ofertantul: srl SINCOS – PLUS Adresa: str.Milescu Spataru 21/4 of.14, Chișinău, RM, MD - 2075