



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001315

Data emiterii:

08 noiembrie 2018

Valabil până la:

07 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piastră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm**  
fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat)

Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiești, str. A. Mureșanu, 31  
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.214-1 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "TNMACOMPROIECT" SRL,  
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la 15.10.2020;  
Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,  
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL  
una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certific



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atestare a conformității produselor cu cerințele tehnice și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001316

Data emiterii: 08 noiembrie 2018 Valabil pînă la: 07 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Nisip obținut din concasarea rocilor de calcar (săvură)**  
fabricat conform SM GOST 31424:2011 (Anulat)  
Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6, 4.2.1.1; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiștei, str. A. Mureșanu, 31  
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.214-2 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,  
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;  
Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,  
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.  
Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL  
una dată pe an  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu stampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



# "EXCOMPRIM" S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia  
Cariera Slobozia II

## CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

**Piatra sparta de calcar , GOST 8267-93, fractiunea 40-70 mm**  
(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 214-1

Eliberat 30.06.2020

Utilizator CP Turvien

Cantitatea 300.0 **tone**

Compozitia granulometrica

|                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| -1.25 D-87.5 mm  | <u>0.5</u>  | % |
| D-70 mm          | <u>9.8</u>  | % |
| -0.5 (d+D) -55mm | <u>78.8</u> | % |
| d-40mm           | <u>99.1</u> | % |

Continutul de granule de roca slaba 0 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.3 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimite si forma lor 21.5 %

Marca dupa duritate 400

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in stare uscata -1.2

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate



# "EXCOMPRIM" S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia  
Cariera Slobozia II

## CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

Piatra sparta de calcar , GOST 8267-93, fractiunea 5-20 mm  
(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI  
Nr. 214-1

Eliberat 30.06.2020

Utilizator CP TURVIEN

Cantitatea 60,0tone

Compozitia granulometrica

|                    |             |          |
|--------------------|-------------|----------|
| -1.25 D-25mm       | <u>0.5</u>  | <u>%</u> |
| D-20 mm            | <u>9.8</u>  | <u>%</u> |
| -0.5 (d+D) -12.5mm | <u>79.2</u> | <u>%</u> |
| d-5mm              | <u>97.8</u> | <u>%</u> |

Continutul de granule de roci moi 1.85 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.5 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 41.9 %

Marca dupa duritate 600

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in starea uscata 1.17

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate



# "EXCOMPRIM" S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia  
Cariera Slobozia II

## CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

### Piatra sparta de calcar , GOST 8267-93, fractiunea 20-40 mm

(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 214-1

Eliberat 30.06.2020

Utilizator CP TURVIEN

Cantitatea 200.00 **tone**

Compozitia granulometrica

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| -1.25 D-50mm     | <u>0</u>     | % |
| D-40 mm          | <u>10</u>    | % |
| -0.5 (d+D) -30mm | <u>47.25</u> | % |
| d-20mm           | <u>98.8</u>  | % |

Continutul de granule de roca slaba 3 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.4 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 30.0 %

Marca dupa duritate 400

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in starea uscata – 1.2

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate



# "EXCOMPRIM" S.R.L.

Or. Orhei, s. Slobozia  
Cariera Slobozia II

## CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova

### Amestec de piatra sparta si nisip de calcar C5 , GOST 8267-93, pentru constructia drumurilor

(denumirea produsului GOST)

RAPORT DE INCERCARI  
Nr. 214-1

Eliberat 30.06.2020

Utilizator CP TURVIEN

Cantitatea 400.00 **tone**

Compozitia granulometrica

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| -1.25 D-50mm     | <u>0</u>     | % |
| D-40 mm          | <u>10</u>    | % |
| -0.5 (d+D) -30mm | <u>47.25</u> | % |
| d-20mm           | <u>98.8</u>  | % |

Continutul de granule de roca slaba 3 %

Continutul de particule prafoasa si argiloase 0.4 %

Continutul de argila in bulgari 0 %

Continutul de granule sfarimite si forma lor 30.0 %

Marca dupa duritate 400

Rezistenta la inghet-dezghet F25 cicluri

Marca dupa uzura prin frecare 27.2

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 12 Bq/kg

Densitatea in vrac in starea uscata – 1.2

Produsul este certificat NC MD2517

Persoana responsabila pentru calitate

