



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.05.2016р.

№ 05.03.02-04/16859

Профілі полівінілхлоридні (в тому числі, головні та добірні профілі, підвіконня) для огорожувальних будівельних конструкцій виготовлені відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-130:2007 "Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних конструкцій. Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 25.21.10.700

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та реконструкція громадських споруд без обмежень (в тому числі, будинки, споруди та приміщення дошкільних навчальних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та відпочинку, медичних закладів, будинки, споруди, та приміщення мікробіологічної та фармакологічної промисловості, фізкультурно-оздоровчі та спортивні, багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення різного призначення)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "МІРОПЛАСТ", Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова 1; фактична адреса виробництва: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 10, тел. (0562) 33 80 00, код ЄДРПОУ: 34230288

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "МІРОПЛАСТ", Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, код ЄДРПОУ: 34230288

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): дибутилфталату – 0,1; бензолу – 0,1; вінілу хлористого – 0,005; циклогексанону – 0,04; рівень запаху - 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139 та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Профілі полівінілхлоридні (в тому числі, головні та добірні профілі, підвіконня) для огорожувальних будівельних конструкцій виготовлені відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-130:2007 "Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних конструкцій. Загальні технічні

умови”, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17 травня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 6774 від 16.05.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.