

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1688825048248__din_13/07/2023__
Obiectul achiziției:___Servicii de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat_____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Profilaxia/Mentenanța Condiționer (73 bucăți)	Profilaxia/Mentenanța Condiționer (73 bucăți)			Verificari primare <ul style="list-style-type: none"> • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console 	Verificari primare <ul style="list-style-type: none"> • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa 	

				<p>unitate externa</p> <p>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curatare filtre unitate inter – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); 	<p>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curatare filtre unitate inter – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); <p>Pe parcursul verificarilor efectuate dacă se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate înbaza proceduri standard profilaxie/mentenanta, echipa tehnică va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice Termen livrare/prestare serviciu solicitat pe parcursul anului 2023	
TOTAL						

Semnat: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: __ Moloșag Eugeniu _ În calitate de: __ Manager Vinzari __

Ofertantul: _Amber Moldovanu SRL_____ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 _____