

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21047286; ocds-b3wdp1-MD-1637585501432 din 22.11.2021

Obiectul achiziției: *Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 3 din mun. Chișinău, b-d Decebal, nr.6 pentru anul 2022*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de cătreofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<p>Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 3 din mun. Chișinău, b-d Decebal, nr.6 pentru anul 2022</p>	-	-	-	<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3 buc.; 2. Tastatura C2000M – 1 buc.; 3. Panou de control C2000-4 – 1 buc.; 4. Panou informativ C2000IT-1 – 1 buc.; 5. Declanșator manual de alarmare – 4 buc.; 6. Detector de fum ИП-212 – 83 buc.; 7. Modul cu gaze CO2 « АТАКА»150-100-15Э – 10 buc.; 8. Dispozitiv acustic de alarmare – 4 buc.; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 buc.; 10. Panou indicativ luminescent – 6 buc.; «Газ не входит» «Газ уходит» 11. Touch memory (citor cip) – 4 buc.</p> <p>Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</p> <p><i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i></p>	<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3 buc.; 2. Tastatura C2000M – 1 buc.; 3. Panou de control C2000-4 – 1 buc.; 4. Panou informativ C2000IT-1 – 1 buc.; 5. Declanșator manual de alarmare – 4 buc.; 6. Detector de fum ИП-212 – 83 buc.; 7. Modul cu gaze CO2 « АТАКА»150-100-15Э – 10 buc.; 8. Dispozitiv acustic de alarmare – 4 buc.; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 buc.; 10. Panou indicativ luminescent – 6 buc.; «Газ не входит» «Газ уходит» 11. Touch memory (citor cip) – 4 buc.</p> <p>Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</p> <p><i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i></p>	

Semnat:  Numele, Prenumele: Valuța Iurie În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65