

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1685533928752 (21081628) din 31.05.2023</u>
Obiectul de achiziției: <u>IMSP Institutul de Cardiologie, Lotul nr. 2 Deservirea aparatelor de aer conditionat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul Servicii de profilaxie a aparatelor de aer condiționat, curatarea, verificarea, diagnostica aparatelor						
Deservirea aparatelor de aer conditionat	Deservirea aparatelor de aer conditionat	MD	MD	Conform caietului de sarcini	La deservirea aparatelor de aer conditionat de putere 9000-36000 BTU vor fi executate următoarele servicii: Examinarea exterioara a obiectivului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului; Verificarea capacitatii operationale a sistemului de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemului de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; masurarea prin metoda de presuine cu detectorul electric a freonului in in sisteme; verificarea insusirii de a fi ermetic; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura. In caz de defect, eliberarea actelor de constatare. Termenul de prestare a serviciilor – in termen de 2 zile dupa solicitarea Beneficiarului. Lucrările de deservire se vor coordona obligatoriu cu Beneficiarul.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: _SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66