

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

№ D 324/23 din „10” iulie 2023

SRL “MECTEHCOMPLET”, Mun. Chișinău, bdul Cuza Vodă 20 ap.4, tel., fax 76-17-63
(denumirea producătorului, adresa, telefon, fax)

în persoana: Directorul dnul V. Burlacu
(funcția, numele, prenumele conducătorului)

declară pe propria răspundere că produsul:

1. Substație de transformare prefabricată КТП 10/0,4 kV BZUM de tip DDE-3 tip 13 / 8504 21 000;

2. Stație de transformare completa КТП 10/0,4 кВ , ПП-10кV (ID10кV) , КСО-393 , BZUM de tip DDE-3 tip13, ЯКХО-10 .
(denumirea, tipul, marca, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse)

Producător - SRL “MECTEHCOMPLET”, Mun. Chișinău, bdul Cuza Vodă 20 ap.4, tel., fax 76-17-63
(numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului, care însoțește produsele / facturii, contractului certificatului de calitate /, denumirea producătorului, țării etc.)

Producție în serie conform SF 40657106-001:2011, SF 40657106-002:2014
care însoțește produsele / facturi, contractului certificatului de calitate /, denumirea producătorului, țării etc.)

la care se referă prezenta declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice sau standarde:

RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015)

SM EN IEC 62271-200:2021 - Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200: Aparataj în carcasă metalică, pentru curent alternativ și tensiuni nominale peste 1 kV și pînă la 52 kV inclusiv

SM EN IEC 61439-1:2021/AC:2022- Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale .

SM EN 61439-5:2016/AC:2017 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru rețele de distribuție, GOST 14695-97- Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ.А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

(indicarea reglementărilor tehnice sau standardelor cu specificarea punctelor acestor acte normative, care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este întocmită în baza:

Expertizei tehnice efectuată de Centrul de Știință și Expertiză Tehnică „Moldtestenergo”, care include:

Certificate de conformitate № CȘET MTE 26: 11A 497-23 , 11A 498-23 din 10.07.2023.

Proces-verbal de verificare № 1 – 07 din 05.07.2019 (prolongat) eliberat de LÎ IS „Moldelectrica” RM, mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 78, reprezentant al Ministerului de Economie № 66/1-1593.

Proces-verbal de verificare № 9116/02/21 din 08.07.2021 (prolongat), eliberat de LÎ „Certificare”
(informația despre documentele în baza cărora a fost întocmită declarația de conformitate)

Documentației tehnice : Descrierea construcției, aplicarea, caracteristice tehnice.

Informație suplimentară Declarația de conformitate este înregistrată în Centrul de Știință și Expertiză Tehnică «Moldtestenergo» sub № D 324/23 din „10” iulie 2023

Conducătorul organizației

(semnătura)

V. Burlacu

(numele, prenumele)

L.Ș

