

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1755265403317 __din_15.08.2025__
Obiectul achiziției:_Aparate de aer condiționat _

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Climatizoare						
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Perfetto Elite 9000 BTU	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db.	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 9000 BTU tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani	

				-Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalică – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 3 AAC or.Chișinău, str.Columna. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	-Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalică – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 3 AAC or.Chișinău, str.Columna. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	
Lot 2 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Perfetto Elite 9000 BTU	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32.	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 9000 BTU -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32.	

				-Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea și instalarea a : 1 AAC or.Bălți, 1 AAC rn. Orhei, sat. Curchi, 1 AAC or.Chișinău str.Columna. Total 3 AAC. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	-Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea și instalarea a : 1 AAC or.Bălți, 1 AAC rn. Orhei, sat. Curchi, 1 AAC or.Chișinău str.Columna. Total 3 AAC. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	
Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Perfetto Elite 12000 BTU	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32;	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 12000 BTU tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32;	

				-Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 5 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 1 AAC or. Chișinău str. Uzinelor. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	-Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 5 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 1 AAC or. Chișinău str. Uzinelor. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	

Semnat: __Electronic __Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu __ În calitate de: __Sef sectie Comert __
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL __ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68 __

Anexa nr.23
la Documentația standard nr._64_
din “_21_”_August_2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1755265403317__din__15.08.2025__
	Obiectul de achiziției:_ Aparate de aer condiționat _

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor Aparate de aer conditionat	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
Lot 1	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 9000 BTU	buc	3	7 323.00	8 787.60	21 969.00	26 362.80			
Lot 2	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 9000 BTU	buc	3	7 233.69	8 680.43	21 701.07	26 041.28			
Lot 3	Aparat de aer conditionat Perfetto Elite 12000 BTU	buc	1	6 936.02	8 323.22	6 936.02	8 323.22			
	TOTAL					50 606.09	60 727.31			

Semnat: __Electronic__Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__În calitate de: __Sef sectie Comert __

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL_Adresa: mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68
