

OKNA Dobre

Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



Test Report

No. 13-003446-PR02

(PB-A01-02-en-02)

Client OLTCHIM SA
Divizia Materiale de Constr.
Strada Uzinei nr.1
240050 Rm.Valcea
Romania

Product Tilt and turn window with fixed sublight

Designation System designation: Ecolux Light

Performance-relevant product details Material: PVC-U / white

Overall dimensions (W x H) 1100 mm x 2300 mm

Special features -/-

Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standard/s:
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2000-06
Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Test report : 13-003446-PR02
(PB-A01-02-en-01) dated
6.11.2013

Representation



Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented; in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

Notes on publication

The Ift-Guidance Sheet "Advertising with Ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.

The report contains a total of 25 pages.

Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



Class 4

Watertightness according to EN 12208:1999-11



Class 6A

Resistance to wind load
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Class C3 / B3

ift Rosenheim

08.11.2013

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)
Deputy Head of Testing Department
Building Components

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Tightness & Wind Load

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichi
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim
Kto. 3622
BLZ 711 500 00

Anerkannte Stelle

Notified Body 0757

PÜZ-Stelle: BAY 18



Deutsche
Akreditierungsstelle

D-PL-11349 Prüfung
D-KL-11349 Kalibrierung
D-ZE-11349 Produkt-Zert
D-ZM-11349 Management-Zert
D-IS-11349 Inspektion

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 51078 din 16.12.2019
"Fabricat in Moldova"

Articole fabricate din tablă cu protecție anticorazivă corespunde
cerințelor Standardului Moldovean SM 276:2010, SM GOST 24045:2012.

Материал Профнастил LS8
Ширина 1 200

Цвет 9003 RAL
Тип металла Dongbu PE 0.42

п/п	Длина, мм:	Кол-во, шт.:
1	410	19
2	430	5
3	450	31
4	570	5
5	600	31
6	650	19
7	870	1
Всего, м.кв.:		70,272

п/п	Доборный элемент	Характеристики	Кол-во	Ед.изм
1	Угол внешний 100 - 2000	Dongbu PE 0.42, 9003 RAL	30	шт

Certificat de conformitate № Ocpr-049 11 A009487-19 data 01/08/2019 valabil pina la 31/12/2020
№ Ocpr-049 11 A008997-19 data 24/01/2019 valabil pina la 31/12/2020

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor cu prevederile prezentului standard în cazul
respectării de către consumator a condițiilor prevăzute în SM 276:2010, GOST 24045:2012

Sef. Sectiei de productie

Responsabil p/u calitatea produsului

Chiuvalschi I. T.



CERTIFICAT DE CALITATE nr. 51079 din 16.12.2019

"Fabricat in Moldova"

**Articole fabricate din tablă cu protecție anticorazivă corespunde
cerințelor Standardului Moldovean SM 276:2010, SM GOST 24045:2012.**

п/п	Доборный элемент	Характеристики	Кол-во	Ед.изм
1	Желоб Lider (125) 4,00 м	Белый	15	шт
2	Хомут желоба Lider (125)	Белый	16	шт
3	Углов. стык внешний Lider (125)	Белый	1	шт
4	Заглушка Lider (125)	Белый	4	шт
5	Воротничок Lider (125)	Белый	5	шт
6	Крючок L=70 Lider (125)	Белый	62	шт
7	Труба Lider (87) 3.00 м	Белый	5	шт
8	Труба Lider (87) 1.00 м	Белый	5	шт
9	Колено верхнее Lider (87)	Белый	10	шт
10	Колено нижнее Lider (87)	Белый	5	шт
11	Хомут трубы на ножке Lider (87)	Белый	10	шт


Certificat de conformitate № Ocpr-049 11 A009487-19 data 01/08/2019 valabil pina la 31/12/2020

№ Ocpr-049 11 A008997-19 data 24/01/2019 valabil pina la 31/12/2020

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor cu prevederile prezentului standard în cazul
respectării de către consumator a condițiilor prevăzute în SM 276:2010, GOST 24045:2012

Sef. Sectiei de productie

Responsabil p/u calitatea produsului



Chiuvalschi I. T.



Sept 10/18 7205

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 11 534

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto: 1 584 Kg.

Masa Brutto: 1 614 Kg.

Cantitatea pe palet: 36 buc

Data fabricării (în serie): 8 decembrie 2018

Data încărcării: 13 decembrie 2018

Cantitatea încărcării: 72 buc

Numărul facturii: IM1024520

Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **13.12.2018**



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OCpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

SM EN ISO/IEC 17065
OCpr-001

Рег. номер

OCpr-001 11 A000037-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr-001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Краски акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте;
согласно приложению 28 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

Код NCM RM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 56-60 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Аккорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Handwritten signature

Мельник Л.

Серия Б № 000037

Руководитель органа по сертификации



OCPr-001

Лист Листов

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr-001 II A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющаяся SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющаяся EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющаяся EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORIDOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергосберегающая краска TERMOPAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEXISILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANITA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющаяся LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA

ерия Б №



орган по сертификации

Мельник Л.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **ОСпр - 001 11 A059322-15**

Дата выдачи: **27 мая 2015**

Действителен до: **27 мая 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОСпр - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е. Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.
Серийное производство согласно SF 38622974-002.2010.

Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;
ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;
Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИДНО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014;
Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурлешы, ул. Т. Владимиреску, 70, МД 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год.
Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке.
Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по сертификации

Мельник Л.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009437-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcții,
marca comercială "COMPOSITE", M 20.
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"DOMUS CONSTRUCT" SRL,

str. Studentilor, 2 of.12, com. Stauceni, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producerea: str. Uzinelor, 205/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600028821

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0396 din 15.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 75 din 12.07.2019, eliberat de
CI "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. L1-125 valabil
până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/9 din 27.06.2017, eliberat de
L1 din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare
Nr. L1 - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 789 din 29.05.2017.

Seria A № 008018



Conducătorul OC

certificat

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>23700</u> от <u>14.12.18</u>	Код: ПКЦ-8.2.4-1
		Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

**Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85**



Сертификат соответствия ОСрг -018 11 A1328-18

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57.53241

Партия №	231	Силос №	9
а/м №	РКА 1914 / РЧ ОУАА		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	7,6
Содержание добавки: известняк	%		22,2
Нормальная плотность цементного теста	%		27,0
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,3
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	43,4
Начало схватывания, не ранее	мин	75	165
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории



Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,