

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21008525 din 29.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 3</b>						
Centrala termica CSP Orhei, Telenești, Rezina  <b>CENTRALA BERETTA POWERPLUS 100 M</b>		Italia	Beretta	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit- 5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in circuit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 m3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata	

Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale centrala termică CSP Orhei, Telenești, Rezina				-		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Kazinst Grup SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1