

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice +

Nr.17 din 05 aprilie 2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlinica de Stat
Localitatea	mun.Chișinău,
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989, nr. 70
Numărul de telefon	022-25-15-08
Numărul de fax	-
E-mail oficial	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	https://pcs.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rodica Cioclea, 022-25-15-08 achizitii.pcs@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a rețelei de canalizare bloc A (subsol) în cadrul IMSP Policlinica de Stat
Codul CPV	45332000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul.: ocds-b3wdp1-MD-1708691334636 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21177520/ Data publicării:23.02.2024
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante	Da Linkul către planul de achiziții publice publicat: https://pcs.gov.md/planachizitii24A.pdf
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	77 601,00

3. Până la termenul-limită (data 04.03.2024, ora 10.00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Management Invest Group"	1020600039508	Director – Igor Corolețchi
2.	SRL "Primaspect"	1011600027495	Administrator - Daria Cercasova

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL "Management Invest Group"	SRL "Primaspect"
Documentele ce constituie oferta		

<i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
DUAЕ	prezentat	prezentat
Devize locale aferente ofertei (Formularele nr.3; nr.5; nr.7)	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	prezentat	prezentat
Declarație elegibilitate	prezentat	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat	prezentat
Declarație privind dotările specifice	prezentat	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate	prezentat	prezentat
Graficul de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de reparație a rețelei de canalizare bloc A (subsol) în cadrul IMSP Policlinica de Stat	SRL "Management Invest Group"	49 622,99	1 lucrări	-	-
	SRL "Primaspect"	74 345,95		+	+

4. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Management Invest Group"	<p>Oferta a fost respinsă în conformitate cu pct.51 sub.pct.3 în baza prevederilor, <i>Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022</i>, pe motivele că:</p> <p>În procesul de examinare a mostrelor prezentate s-a descoperit că:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Țeava cu diametrul de 110 mm are o structură neuniformă (rugozități) în ceea ce privește suprafața interioară a țevii (proeminente), <u>standard neindicat</u>. 2. Țeava cu diametrul 75 mm este proiectată conform standardului EN12200-1, ceea ce presupune „<i>Sisteme de conducte pluviale din plastic pentru utilizare în aer liber deasupra solului</i>” sau „Системы пластиковых дождевых труб для наземного наружного использования” <p>În conformitate cu documentația de deviz, „Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 75 mm.”</p> <p>Termenul „deasupra solului” nicidecum nu se încadrează și nu se echivalează cu termenul „îngropat sub pardoseală”.</p>

	<p>În consecință, utilizarea acestora nu se admite în cazul de față, deoarece acestea se vor deforma imediat ce vor fi compactate, urmare a pozării acestora.</p> <p>3. Țeava d.50 mm, <u>standard neindicat</u>, forma țevii nu este cu profil circular dar oval, ceea ce indică o calitate nesatisfăcătoare/de joasă calitatea acestora.</p> <p>Suplimentar, la prezentarea răspunsului la scrisoarea de clarificare, nu au fost atașate contractele încheiate cu operatorul S.A. Supraten și NanuMarket SRL/S.C. Nelimot SRL, care ar atesta despre reducerea înscrisă în răspuns și care permite diminuarea prețului de ofertă.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

pentru fiecare lot ✓;

pentru mai multe loturi cumulate □;

pentru toate loturile □;

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi _____

6. Criteriul de atribuire aplicat:

prețul cel mai scăzut ✓;

costul cel mai scăzut □;

cel mai bun raport calitate-preț □;

cel mai bun raport calitate-cost □;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

7. Informația privind factorii de evaluare aplicați: **nu s-a aplicat**

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumirea factorului 1	Ponderea		
Denumirea factorului n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumirea factorului 1	Ponderea		
Denumirea factorului n	Ponderea		

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:






Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură (bucăți)	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație a rețelei de canalizare bloc	SRL "Primaspect"	Lucrări	Conform devizelor F7, F5, F3	74 345,95	89 215,15

A (subsol) în cadrul IMSP Policlina de Stat					
Valoarea totală				74 345,95	89 215,15

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare: _____

9. Componența grupului de lucru:

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Viorica EFROS	Președinte	
2.	Efim ONICA	Membru	
3.	Gheorghe Spînu	Membru	
4.	Viorica BOCANCEA	Membru	
5.	Rodica CIOCLEA	Secretar	

3