



adresa: MD-5202 Republica Moldova, or. Drochia, bul. N. Testemițanu 4, **tel./fax.** +373 252 2-24-48, 2-27-64,
site: www.sr-drochia.com.md, **e-mail:** srdrochia@ms.md, anticamerasdrochia@gmail.com

Către participantii CMV nr. MTender ID

ocds-b3wdp1-MD-1701268494672 din 29.11.2023

Scrisoare raspuns

Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu", vă informează , că în urma efectuării CMV nr. **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1701268494672 din 29.11.2023, și în urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.

Argumentare: a fost depusă numai ofertă – neconformă.

Ofertantul respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
DSI Contract Grup SRL	Pentru toate pozițiile solicitate de condiționare cu filtru biologic nu corespund cerințelor solicitate , și anume: - lipsa regimului adaugător UV-Sterilization, - nivelul de zgomot ,db: 18dB,29 solicitat prezentat 40dB,44dB. În urma clarificării solicitate din data de 04.12.2023 cu termen de 1 zi cu privire la argumentarea din instrucțiune de la producător nu am primit nici un răspuns confirmativ.
DROSTAL SRL	Pentru toate pozițiile solicitate de condiționare cu filtru biologic în specificația tehnică deplină depusă de către ofertant este prezentat regimului adaugător UV-Sterilization, însă în alte instrucțiuni și specificații tehnice atasate la ofertă nu se regăsește regimului adaugător UV-Sterilization. În urma clarificării solicitate din data de 04.12.2023 cu termen de 1 zi cu privire la argumentarea din instrucțiune de la producător confirmând că nu dețin.

Director
IMSP Spitalul Raional Drochia
„Nicolae Testemițanu”

Iurie BABIN

Sefa serviciu juridic Filip A.