

Specificații tehnice (F22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

	Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1688825048248/21084340</u> din <u>13.07.2023</u>
	Denumirea licitației: Servicii de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică aaparatelor de aer condiționat

Cod CPV	Denumirea serviciilor		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5
50800000-3	serviciilor de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat	Aparat de aer conditionat tip perete, 73 buc.	Verificari primare • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatia frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta • Curatare filtre unitate inter – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice	Verificari primare • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatia frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta • Curatare filtre unitate inter – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice	

			• Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel fuțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/bucată);	• Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel fuțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/bucată);	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Ivanov Ruslan</u> În calitate de: <u>Manager</u> Ofertantul: “DI & TRADE ENGINEERING” SRL Adresa: str. B.Bodoni 12, of.3A MD-2012, Chișinău, Moldova					