

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire (repetat) – licitație deschisă</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
42512 000-8	Lotul nr. 1						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	FVW/VH 33 Floyd	ITALIA	G.I INDUSTRIAL HOLDING S.p.A CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform anexei atașate: Anexa nr.1 FVW VH-Floyd Model 33	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 1						
	Lotul nr. 2						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	FVW/VH 43 Floyd	ITALIA	G.I INDUSTRIAL HOLDING S.p.A CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform anexei atașate: Anexa nr.2 FVW VH-Floyd Model 43	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 2						

Lotul nr. 3						
Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW $\pm$ 0,5%	FVW/VH 53 Floyd	ITALIA	G.I INDUSTRIAL HOLDING S.p.A CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform anexei atașate: Anexa nr.3 FVW VH-Floyd Model 53	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 3						
Lotul nr. 4						
Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW $\pm$ 0,5%	FVW/VH 54 Floyd	ITALIA	G.I INDUSTRIAL HOLDING S.p.A CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform anexei atașate: Anexa nr.4 FVW VH-Floyd Model 54	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Director
Ofertantul: Tresmus Grup SRL _____ Adresa: mun. Chișinău, str-la Poștei 9/1 _____