



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002436-24

Data emiterii: 15 aprilie 2024

Valabil pînă la: 14 aprilie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din aliaje de aluminiu, pentru tîmplări, merca comercială AKPA.

Codul NCM  
8302

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 755-1:2016; SM EN 12020-1:2022.

## PRODUCĂTOR

Akpa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret A.S, Turcia.

Codul ţării  
TR

## SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ştefan cel Mare, 125, mun. Bălţi, Republica Moldova.

IDNO  
1006602004847

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 475 din 12.04.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 321/8 din 01.04.2024, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificate de conformitate Nr. 013203-TSE-0/04 valabil pînă la 30.10.2024, Nr. 013203-TSE-07/03 valabil pînă la 28.10.2024, eliberate de Turkis Standards Institution, Turcia; Certificat controlului producţiei în fabrică Nr. 1984-CPR-0014 din 12.09.2017, eliberat de Kiwa Belgelelendirme Hizmetleri A.S., Turcia-notificat cu Nr. 1984.

## INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar şi la cererea solicitantului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

## Raport de încercări Nr. 321/8 din 01.04.2024

Agentul economic	S.C. ECATERIX S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova
Solicitantul	OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Denumirea produsului	Profile din aliaje de aluminiu, pentru fîmplării, marca comercială AKPA.
Producătorul	Akpa Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.S, Turcia
Documente de însoțire	Act de eșantionare-program radiologie nr. 475 din 29.03.2024
Prezentat de către	Guțu Maria - expert OC CertMatCon SRL
Numărul cererii de înregistrare în laborator	Cererea nr. 321 din 29.03.2024
Numărul de laborator al probei	321-8
Cantitatea/masa probei	1,0 kg
Data receptiei	29.03.2024
Data încercărilor	01.04.2024
Documentul normativ-metoda de încercări	Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
Documentul normativ-cerința tehnică	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Scopul încercărilor	Certificare
Condițiile de încercare	U= 64 %, T= 25 °C
Echipamentele folosite pentru încercări	Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023) Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	16.43
Th-232 Bq/kg			-	0.00	13.79
K-40 Bq/kg			-	0.00	15.70
A <sub>eff</sub> Bq/kg			≤ 300	0.00	10.09

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U<sub>p</sub>. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.


Executor încercări

Șef CÎEC



Rotari Anatolie


/nume, prenume/



/semnătură/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



/semnătură/