

din "17" iunie 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: 21056588 din 17.05.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei de condens a turbinei nr.1 CET Sursa nr.1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pompă de condens	Pompă de condens	Republica Moldova	SRL "Vibropribor,,	Tipul pompei – KcB 125-140-1 sau echivalentul Debitul nominal, G - 125 m ³ /h Înălțimea de pompare, H - 140 m (coloană H ₂ O) Frecvența de rotații - 2940 rot/min Puterea pompei - 63,5 kW Temperatura fluidului de lucru - 10 ÷ 140 °C Presiunea la aspirație (minimală)- 2,1 m (coloană H ₂ O) Presiunea la aspirație (maximală) - 4 kgf/cm ² Randamentul pompei - 73 % Termenul de garanție – minim 24 luni.	Tipul pompei – KcB 125-140-1 sau echivalentul Debitul nominal, G - 125 m ³ /h Înălțimea de pompare, H - 140 m (coloană H ₂ O) Frecvența de rotații - 2940 rot/min Puterea pompei - 63,5 kW Temperatura fluidului de lucru - 10 ÷ 140 °C Presiunea la aspirație (minimală)- 2,1 m (coloană H ₂ O) Presiunea la aspirație (maximală) - 4 kgf/cm ² Randamentul pompei - 73 % Termenul de garanție – minim 24 luni.	

Notă: Certificatul de calitate anexat va fi completat cu parametrii necesari, de către producător, la data plasării comenzii de către Contractant.

Semnat:

În calitate de Director General

Ofertantul: SRL "Horus"

Adresa: Mihail Sadoveanu 4/10 mun. Chisinau Republica Moldova

