



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІ ОБЛАСТІ

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ

82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 20 тел.: (032247) 5-45-01

АКТ

«15» січня 2018р.

№ 1

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб
(необхідне підкреслити)

Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями Державного підприємства «Медісан»
(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ЛСВА Державної канцелярії республіки Молдова

ідентифікаційний код юридичної особи - 04929052

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) - □□□□□□□□

м. Трускавець, вул. Городище, 12

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: територію та приміщення санаторію «Молдова» в м. Трускавець, по вул.
(найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Городище, 12.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий.

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 1 від 15.01.2018 р.	☐ планова;
Посвідчення на перевірку № 1 від 15.01.2018 р.	☒ позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
19	10	2015	10	30	10	2015	16
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
☐ не було взагалі	☐ не було взагалі
☒ була у період з 03.10.2016 р. по 14.10.2016 р. Акт перевірки від 14.10.2016 р. № 62	☒ була у період з 17.03.2015 р. по 17.03.2015 р. Акт перевірки від 17.03.2015 р. № 28

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Трускавецького МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

майор служби цивільного захисту Сарахман Святослав Володимирович

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

Головний лікар санаторію «Молдова» Бабелюк Валерій Євгенович

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

Заступник-головного лікаря санаторію «Молдова» Зинів Богдан Ярославович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Загальні вимоги						
1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1.1	Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.	+				пункт 2 Розділу II ППБвУ
1.1.2	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) встановлений протипожежний режим.	+				пункт 3 Розділу II ППБвУ
1.1.3	Для кожного приміщення об'єкта розроблено та затверджено керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.	+				пункт 4 Розділу II ППБвУ
1.1.4	На об'єкті з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі - об'єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.	+				пункт 5 Розділу II ППБвУ
1.1.5	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки	+				пункт 8 Розділу II ППБвУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	безпеки».					
1.1.6	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) повинно бути розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.	+				пункт 10 Розділу II ППБвУ
1.1.7	Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці проходять інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі).	+				пункт 15 Розділу II ППБвУ
1.1.8	Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому чинним законодавством України.	+				пункт 16 Розділу II ППБвУ
1.1.9	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні	+				ст.57 п.2 КЦЗУ
1.1.10	Під час організації і проведення масових заходів (концерти, спортивні змагання, вечірки, святкові зібрання, ярмарки, презентації, розпродажі, виставки, ділові зустрічі, прийоми, фуршети, весілля, банкети, ювілеї, інші подібні заходи) слід дотримуються вимоги пожежної безпеки.				+	пункт 2.19 Розділу III ППБвУ
1.2. Стан утримання території						
1.2.1	Територія об'єкта, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.	+				пункт 1.1 Розділу III ППБвУ
1.2.2	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння є вільними, утримуються справними, взимку очищаються від снігу. Ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів не зменшена.	+				пункт 1.3 Розділу III ППБвУ
1.2.3	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування відповідають вимогам норм та не зашаршені.	+				пункт 1.4 Розділу III ППБвУ
1.2.4	На території об'єкта забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.	+				пункт 1.10 Розділу III ППБвУ
1.2.5	У приміщеннях об'єкта на видимих місцях біля телефонів вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.	+				пункт 7 Розділу II ППБвУ
1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд						
1.3.1	Усі будинки, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття та відходів виробництва.	+				пункт 2.1 Розділу III ППБвУ
1.3.2	Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані.	+				пункт 2.3 Розділу III ППБвУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.3.3	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддаються вогнезахисному оброблянню.			+		пункт 2.5 Розділу III ППБвУ
1.3.4	Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони.	+				пункт 2.9 Розділу III ППБвУ
1.3.5	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	+				пункт 2.11, 2.13 Розділу III ППБвУ
1.3.6	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрошитові) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки.	+				пункт 2.12 Розділу III ППБвУ
1.3.7	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними та пофарбовані.	+				пункт 2.15 Розділу III ППБвУ
1.3.8	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті).	+				пункт 2.16 Розділу III ППБвУ
1.3.9	Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої державними будівельними нормами за видами будинків та споруд або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації.	+				пункт 2.21 Розділу III ППБвУ
1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів						
1.4.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень. Їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідають вимогам державних будівельних норм та інших будівельних норм за видами будинків та споруд.	+				пункт 2.23 Розділу III ППБвУ
1.4.2	Евакуаційні шляхи і виходи утримуються відповідно до протипожежних вимог норм, нічим не захищаються і у разі виникнення пожежі забезпечують безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд	+				пункт 2.23, 2.37 Розділу III ППБвУ
1.5. Стан утримання інженерного обладнання						
1.5.1	Експлуатація електроустановок відповідає вимогам ПУЕ, ПТЕ, ПБЕ.	+				пункт 1.1 Розділу IV ППБвУ
1.5.2	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.	+				пункт 1.2 Розділу IV ППБвУ
1.5.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	+				пункт 1.6 Розділу IV ППБвУ
1.5.4	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняються.	+				пункт 1.8 Розділу IV ППБвУ
1.5.5	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункт 2.18 Розділу I ППБвУ
1.5.6	Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм	+				пункт 2.3 Розділу IV ППБвУ
1.5.7	Системи вентиляції і кондиціонування повітря	+				пункт 2.19-2.27 Розділу I

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідають протипожежним вимогам норм					ППБвУ -
1.5.8	Стан утримання та використання систем вентиляції і кондиціонування повітря відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункт 2.18 Розділу IV ППБвУ -
1.5.9	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункт 4.1 Розділу IV ППБвУ
1.5.10	Стан утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам	+				пункт 4.1-4.4 Розділу IV ППБвУ
1.5.11	Пожежні ліфти експлуатуються згідно з чинним законодавством.				+	пункт 2.36 Розділу III ППБвУ
1.5.12	Системи централізованого водовідведення (каналізації) та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункт 3.1-3.5 Розділу IV ППБвУ, пункт 2.35 Розділу III ППБвУ
1.5.13	Засоби зв'язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів	+				пункт 1.1 Розділу V ППБвУ, пункт 2.2 Розділу III ППБвУ
1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту						
1.6.1	Будинки, приміщення та споруди обладнані системами протипожежного захисту відповідно до державних будівельних норм.	+				пункт 1.2 Розділу V ППБвУ
1.6.2	Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів	+				пункт 1.4 Розділу V ППБвУ
1.6.3	Усі системи протипожежного захисту справні і відповідно до вимог нормативно-правових актів	+				пункт 1.1 Розділу V ППБвУ
1.6.4	На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів	+				пункт 1.4 Розділу V ППБвУ
1.6.5	Запас зрешувачів і пожежних сповісвачів на об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих	+				пункт 1.4 Розділу V ППБвУ
1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
1.7.1	Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)	+				підпункт 1) пункт 2.1 Розділу V ППБвУ
1.7.2	Мережі протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі	+				пункт 2.1 Розділу V ППБвУ
1.7.3	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункт 2.1 Розділу V ППБвУ
1.7.4	Улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, кількість вводів у будинки, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кран-комплектів відповідає вимогам державних будівельних норм	+				підпункт 1) пункт 2.2 Розділу V ППБвУ
1.7.5	Кожен пожежний кран-комплект укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні.	+				підпункт 3) пункт 2.2 Розділу V ППБвУ
1.7.6	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм	+				пункт 2.2 Розділу V ППБвУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
1.8.1	На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу				+	ПКМУ від 5 червня 2013 р. № 397
1.8.2	З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на підприємствах створено добровільна пожежна охорона, для забезпечення функціонування якої утворена пожежно-рятувальні підрозділи.	+	-			пункт 12 Розділу II ППБвУ
1.8.3	Члени ПД (ПК) підлягають обов'язковому особистому страхуванню відповідно до вимог нормативно-правових актів.	+				пункт 16 ПКМУ №564 від 17.07.2013
1.8.4	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки повинні забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку відповідно до вимог та норм.	+				пункт 3.6 Розділу V ППБвУ
1.8.5	Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм	+				пункт 3.1-3.26 Розділу V ППБвУ, НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт						
1.9.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		-		+	пункт 1.1-1.5 Розділу VI ППБвУ
1.9.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2.1-2.28 Розділу VI ППБвУ
1.9.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 4.1-4.48 Розділу V ППБвУ
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки						
2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій						
2.1.1	Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням; наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; наявність положення про об'єктові аварійно-рятувальні служби	+				пункт 3 ПТБ, стаття 20 КЦЗУ
2.1.2	Спеціальні заходи протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС розроблено	+				підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.3	Ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки	+				підпункт 4.5.1 ПТБ
2.1.4	Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС	+				стаття 76 КЦЗУ
2.1.5	Наявність на суб'єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварій, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для об'єкта	+				стаття 20 КЦЗУ, підпункт 4.10.1 ПТБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.1.6	Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємств, установ, організацій	+				стаття 20 КЗЦУ, пункт 4.7 ПТБ
2.1.7	Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу	+				підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.8	Наявність постійно обновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню	+				підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.9	Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту	+				стаття 20 КЗЦУ, пункт 3.1 ПТБ
2.1.10	Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	+				пункт 7 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.11	Наявність паспорта потенційно небезпечного об'єкта	+				пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.12	Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки суб'єктів господарювання	+				стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.13	Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки	+				пункт 4.9.6 ПТБ, стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 року № 956
2.1.14	Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)	+				пункт 10 стаття 20 КЗЦУ, стаття 11 ЗУ № 2245
2.1.15	Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділи) цивільної оборони (цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій	+				стаття 20 КЗЦУ
2.1.16	Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	+				пункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.1.17	Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	+				стаття 20 КЗЦУ, підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1, пункт 3.2 ПТБ
2.1.18	Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів	+				стаття 4 ЗУ № 187, статті 7 та 8 ЗУ № 1644
2.1.19	Наявність документів щодо створення об'єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи	+				стаття 76 КЗЦУ
2.1.20	Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи	+				стаття 71 КЗЦУ
2.1.21	Наявність документів про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної безпеки			+		пункт 4.9.5 ПТБ, пункт 1 Порядку страхування
2.1.22	Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та врахування заходів захисту на випадок			+		стаття 130 КЗЦУ, пункт 4.8.4 ПТБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об'єктів, що можуть опинитися у зонах радіаційного забруднення)					
2.1.23	Наявність укладеного договору (угоди) про обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки - для об'єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)			+	-	стаття 133 КЦЗУ
2.1.24	Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об'єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)			+		стаття 14 ЗУ № 15/98
2.1.25	Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки та посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об'єктів	+				підпункт 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10 ПТБ, стаття 20 пункт 6 КЦЗУ
2.1.26	Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)				+	стаття 20 КЗЦУ, пункт 4.6 ПТБ, Інструкція щодо утримання захисних споруд
2.1.27.	Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди; Опис обладнання та майна; Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючих пристроїв; Журнал перевірки стану захисної споруди; План захисної споруди - із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації; План приведення захисної споруди у готовність Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання; Правила користування приладами (копіюються або використовуються формуляри приладів); Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; Інструкція з обслуговування ДЕС; Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС; Журнал обліку роботи ДЕС; Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря; Формуляр фільтровентиляційного агрегату; Порядок провітрювання захисної споруди; Щорічний акт огляду санітарно-гігієнічної емоностей для питної води; Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв; Список сигналів оповіщення цивільної				+	стаття 20 КЗЦУ, підпункт 4.6.5 ПТБ, Інструкція щодо утримання захисних споруд

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	оборони; Список телефонів міста, району, підприємства; Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність; Правила поведінки у захисній споруді; Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони; Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту; Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах					
2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій						
2.2.1	Наявність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті	+				статті 20 пункт 3 КЦЗУ
2.2.2	Наявність посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб	+				статті 20 пункт 8 КЦЗУ
2.2.3	Наявність розпорядчого акта про проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів	+				статті 20 КЦЗУ, підпункт 4.5.2 ПТБ
2.2.4	Наявність розроблених і затверджених положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники	+				Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
2.2.5	Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях	+				пункти 31, 32 Положення про ЄДС ЦЗ
2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту						
2.3.1	Наявність документів з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)			+		стаття 20 КЦЗУ, пункт 1 Порядку забезпечення, пункт 4.3 ПТБ
2.3.2	Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються			+		стаття 20 КЦЗУ, пункт 4.3.10 ПТБ, пункт 14 Порядку забезпечення
2.3.3	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів			+		стаття 20 КЦЗУ, пункт 4.3 ПТБ
2.3.4	Готовність до виконання покладених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту			+		стаття 20 КЦЗУ, пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядку забезпечення
2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації						
2.4.1	Наявність на об'єктах підвищеної небезпеки об'єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків			+		стаття 20 пункт 18 КЦЗУ, пункт 4.2 ПТБ, пункт 4 Порядок створення матеріальних резервів
2.4.2	Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та			+		стаття 53-пункт 1 КЦЗУ, підпункт 3.1.1, пункт 4 ПТБ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан					пункт 4.1 Правил улаштування СРВНС
2.4.3	Наявність показників (попереджувальні знаки, інформаційні табло тощо) для інформування населення про небезпеку у будинках підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій	+				підпункт 4.4.13 ПТБ
2.4.4	Відповідність заходів техногенної безпеки на об'єктах різного призначення вимогам нормативних документів	+				стаття 20 КЗЦУ, розділ 4 ПТБ
2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил						
2.5.1	Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб об'єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			+		стаття 20 пункт 5,6 КЗЦУ, підпункти 3.1.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.10, 4.5.4, 4.6.8, 4.8.3, 4.8.4, пункт 3.3 ПТБ, ПКМУ № 828 Порядок атестації
2.5.2	Наявність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної техніки та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази			+		стаття 23 п.10,15 КЗЦУ, пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ
2.5.3	Наявність впроваджених засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням			+		підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» — не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи — підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» — не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи — підприємця)/ об'єкті.

Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
	-	-	-

* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки - суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				+	частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

[illegible]

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України

**Головний інспектор Трускавецького МВ
ГУ ДСНС України у Львівській області**
майор служби цивільного захисту
(посада)



(підпис)

С.В.Сарахман
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

**Заступник головного лікаря
санаторію «Молдова»**
(посада)

(підпис)

Б.Я.Зинів
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « » 2015 р.:

Головний лікар санаторію «Молдова»
(посада)

В.Є.Бабелюк
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Кодекси та Закони України			
1.1	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	Від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI
1.2	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 – V
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	Від 18.01.2001 № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого	Закон України	Від 14.01.1998 № 15/98 – ВР

		випромінювання»		
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	Положення про ДПО	Положення Про Державну пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 26.07.1994 № 508
2.2	Ступінь ризику ТтаПБ	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.02.2012 № 306
2.3	Перелік СГ в яких створюється ВПО	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 5 червня 2013 р. № 397
2.4	Положення про ВПО	Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 9 січня 2014 р. N 5
2.5	Порядок функціонування ДПО	Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 17 липня 2013 року № 564.
2.6	Порядок страхування	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 16.11.2002 №1788
2.7	Порядок забезпечення	Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 19.08.2002 №1200
2.8	Перелік об'єктів АРС	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 04.08.2000 № 1214

		обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами		
2.9	Порядок створення матеріальних резервів	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.03.2001 №308
2.10	Загальне положення про спеціальну комісію НС	Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 14.06.2002 №843
2.11	Порядок ідентифікації ПНО	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 11.07.2002 № 956
3	Нормативно-правові акти міністерства			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №151, зареєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 за № 554/9153
3.2	ГПБвУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	Від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	НАПБ Б.01.008-2004	Правила експлуатації вогнегасників	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №152, зареєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 за № 555/9154
3.4	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС України	Від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін'юсті України 20.03.2006 за № 286/12160
3.5	Правила улаштування СРВНС	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх	Наказ МНС України	Від 15.05.2006 № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05.07.2006 за № 785/12659

		виникнення		
3.6	Правила охорони життя на ВО	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	Від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01.02.2002 за № 95/6383
3.7	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	Від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273
3.8	Порядок атестації АРС	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників	Наказ МНС України	Від 19.06.2003 № 201, зареєстрований у Мін'юсті України 24.07.2003 за № 640/7961